

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 19

k veřejné zakázce

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 Zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	133 759 380,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	14. 12. 2018

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky F2018-043507.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 11.02.2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:

Dotaz:

Proším o vysvětlení : Projektová dokumentace uvádí v TZ průměr pilot 900mm hl. 8m, i na výkrese je patrný průměr piloty poměrem okótonanému základovému pasu průměru 900 mm. Z výkresové části je patrná celková délka pilot 241,5 m tj. 217,35 m3 objemu výplně betonem. Výkaz výměr požaduje ocenit 263,97 m3 betonové výplně- což je množství, které odpovídá průměru piloty 1180 mm
Položka výkazu výměr pro zřízení pilot č.11 uvádí průměr 1050 – 1250 mm hl. do 5 m Tř. III

Odpověď

Dobrý den,

zadavatel děkuje za upozornění, v architektonické části je chyba. Správně je údaj uvedený v konstrukční části a v rozpočtu – 1180mm. Účastníci nacení to, co je uvedeno ve výkaze výměř.

V Sokolově, dne 13.02.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---