

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

## *„ZŠ Křižíkova – výměna podlahových krytin“*

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Režim zadávacího řízení       | Veřejná zakázka malého rozsahu  |
| Druh veřejné zakázky          | Stavební práce  |
| Profil zadavatele             | <a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a> |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 654 164,- Kč bez DPH (791 539,- Kč včetně DPH)  |
| Datum zahájení řízení         | 06.02.2019  |

## 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název:** Město Sokolov  
**Sídlo:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**IČ:** 00259586  
**DIČ:** CZ00259586  
**Statutární zástupce:** Renata Oulehlová, starostka

**Kontaktní osoba zadavatele:** Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města  
tel. +420 354 228 325  
e-mail: [jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz](mailto:jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz)

Zadavatel poskytuje účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Na základě dotazů při prohlídce místa plnění zpřesňuje zadavatel u všech tří chodeb následující položky.

1. Kvalita penetrace byla změněna na: penetrace pod samonivelační stěrku s křemičitými plnivy na nesavé podklady a zbytky starých lepidel.
2. Výše cementového samonivelačního potěru byla snížena z 15 mm na 10 mm

V souvislosti s výše uvedeným, poskytuje zadavatel účastníkům upravený Výkaz výměr.

**Přílohy:**

**Výkaz výměr – upravený**

V Sokolově, dne 14.02.2019

|   |  |
|---|--|
| <p><u>Zadavatel:</u></p> <p><b>MĚSTO SOKOLOV</b><br/><b>Rokycanova 1929</b><br/><b>356 01 Sokolov</b></p> | <p><u>Podpis:</u></p> <div data-bbox="750 1070 1093 1198" style="background-color: black; width: 215px; height: 57px; margin: 10px auto;"></div> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p> |
|---|--|