

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 20

k veřejné zakázce

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 Zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	133 759 380,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	14. 12. 2018

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky F2018-043507.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 08.02.2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:

Dotaz:

Dotaz č. 1:

Dotaz se týká oddílu Podlahy z dlaždic, Stavební a kcční část.

Proč v položka č. 541 není přepočítána výměra koeficientem množství?

U položky 545 chybí montáž soklíku z položky 546 (653,12*0,08). Dále u penetrace – pol. č. 548 není připočtena výměra obkladu schodišťových stupňů.

Prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou pod položkami materiálu uvedeny minimální ceny za m² (týká se pol. č. 544, 546, 547), může dodavatel ocenit tyto položky nižší cenou, než je uvedena pod položkou, když splňuje specifikaci dle TZ?

V TZ je uvedeno, že je vhodné pro použití venkovní dlažby (terasy) dlažby menšího formátu. Z jakého důvodu investor volí velkoformátovou dlažbu, když je projektantem nedoporučena?

Pol. č. 545 je uvedena jako mtž dlaždic, pod položkou jsou uvedeny dvě rozdílné dlažby – jedna pro interiér, druhá pro exteriér. Dodavatel se domnívá, že by položka pro mtž měla být rozdělena, u venkovních dlažeb se používá materiál pro pokládání s nižší nasákavostí.

U podlah jsou přechody mezi rozdílnými nášlapnými vrstvy řešeny plastovým profilem, ve VV jsou uvedeny AL profily.

Prosíme o kontrolu, takto vypracovaný výkaz výměr není v souladu s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 2:

Prosíme o sdělení, kde se nachází ve výkazu výměr opěrná stěna.

Odpověď:

Zadavatel se tímto omlouvá. Výše uvedený dotaz a případné další dotazy budou zodpovězeny nejdéle do 08.03.2019.

V Sokolově, dne 15.02.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---