

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11

k veřejné zakázce

*„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového  
areálu“ – I. etapa*

zadávané v souladu  
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim zadávacího řízení       | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona                                              |
| Druh veřejné zakázky          | Stavební práce                                                                                              |
| Profil zadavatele             | <a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a> |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 7 867 416,- Kč bez DPH                                                                                      |
| Datum zahájení řízení         | 13.02.2019                                                                                                  |

## 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                      | Město Sokolov                                                                                               |
| Sídlo:                      | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov                                                                             |
| IČ/DIČ:                     | 00259586/CZ00259586                                                                                         |
| Statutární zástupce:        | Renata Oulehlová, starostka                                                                                 |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města<br>tel. +420 354 228 325<br>e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz |

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 25.02.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Dotaz:

Dotazy rampa, zábradlí:

Jsou k dispozici nějaké další výkresy pro novou bezbariérovou rampu? V půdorysu D.1.1/b.23

Rampa - zábradlí je naznačeno několik řezů o-o, k-k, n-n a čtyři pohledy 1, 2, 3, 4 jenže tyto části v projektové dokumentaci nejsou k dispozici.

Dále se chci zeptat, zda je k bezbariérové rampě nějaké vyjádření NIPI, zda rampa splňuje vše potřebné?

Jak má být řešeno zábradlí rampy na objektu?

Povrchová úprava je uvedena jako nátěr RAL. Opravdu chcete pro venkovní použití použít tuto úpravu a ne pozink?

Jak silná má být keramická dlažba? V projektu není síla dlažby uvedena.

Odpověď:

Dobrý den,

řezy o-o, k-k, n-n zůstaly z předchozí varianty - v projektu nemají být, čtyři pohledy 1, 2, 3, 4 jsou v projektové dokumentaci ve výkrese D\_1\_1\_b\_24\_RAMPA\_POHLED.pdf.

Rampa je v souladu s NIPI – vyjadřoval se.

Zábradlí rampy bude řešeno podle výkresu: D\_1\_1\_b\_24\_RAMPA\_POHLED.pdf

Ano, jedná se o přání investora z důvodu snížení nákladů (povrchová úprava – nátěr RAL)

Keramická dlažba - tloušťka do 10 mm

**Přílohy:**

V Sokolově, dne 27.02.2019

Zadavatel:

**MĚSTO SOKOLOV**  
**Rokycanova 1929**  
**356 01 Sokolov**

Podpis:



Renata Oulehlová, starostka