



MH Projekt spol. s r.o.
Ing. Haueisen Martin
Sládkova 159/1
350 02 Cheb

Vaše značka:

Naše značka:

Teplofikace /2018

Vyřizuje:

Klein/359808621

Sokolov dne:

12.12.2018

Věc: Vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí

K Vaší žádosti ze dne 16.10.2018 o vyjádření k akci „**Oprava oplocení areálu MŠ v ul. Kosmonautů, Sokolov**“ Vám sdělujeme, že ve Vámi zakresleném zájmovém území se nacházejí naše inženýrské sítě – teplovod. Situaci se zakresleným teplovodem přikládáme k tomuto vyjádření.

Ochranné pásmo teplovodu je 2,5 m na obě strany od teplovodu. Při provádění stavby máme tyto podmínky:

- požadujeme umístění sloupků mimo naše ochranné pásmo
- podezdívka musí být v rozebíratelném provedení, jelikož teplovod musí být trvale přístupný pro provedení údržby, okamžité opravy (např. havárie), popř. i výměny celých potrubních celků
- v místě vedení teplovodu nesmí být použita těžší stavební technika (nákladní vozidla, jeřáby..), jelikož teplovod není na větší zatížení konstruován.

Platnost tohoto vyjádření je do 12/2019.

S pozdravem

KLEIN Petr
vedoucí Teplofikace

Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov

Příloha 1x situace se zakresleným teplovodem

