

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„MŠ Vrchlického – výměna podlahových krytin v horní třídě“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	215 000,- Kč bez DPH (260 150,- Kč vč. DPH)
Datum zahájení řízení	23.04.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 354
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje účastníkům, na základě dotazu obdrženého dne 25.04.2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz

Dobrý den,

v souvislosti s výběrovým řízením si dovoluji vznést dotaz ohledně lišty. Jedná se nám o lišty kobercové 55x9mm, jaký typ, a profil lišty.

Moc děkuji za informaci


Odpověď

Dobrý den,

typ kobercové lišty nebyl upřesňován z důvodu širokého spektra výrobců, šířka lišty 8-10 mm, výška lišty 50 - 60 mm.

Přílohy:

V Sokolově, dne 29.04.2019

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p></p> <p>Ing. Katěřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p>
---	---