

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

**„Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod,
kanalizace“**

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	13.170.489,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	11. 09. 2019

Veřejná zakázka je zadávána společným zadáváním v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na základě Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky. Na základě této Smlouvy je za účastníky Smlouvy oprávněna jednat Renata Oulehlová, starostka města Sokolov (dále také jako „vedoucí účastník společného zadávání“).

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Vedoucí účastník společného zadávání:

Název: **Město Sokolov**
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Statutární zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města Sokolov
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Účastník společného zadávání:

Název: **Sokolovská vodárenská, s.r.o.**
Sídlo: Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 26348675/CZ26348675
Statutární zástupce: **Ing. Vladimír Urban, prokurista**

Vedoucí účastník a účastník společného zadávání budou označováni dále jen jako „Zadavatel“

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 24. 09. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz:

Na základě Vaší uveřejněné ke shora uvedené zakázce, zadávané v otevřeném řízení dle §6,27 a 31 a násl. zákona č.134/2016 Sb., Vás žádáme o poskytnutí informací k této zakázce. Součástí této zakázky je provedení frézování stávajícího asfaltového povrchu a následná likvidace vyfrézovaného materiálu. Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 1.6.2019 vešla v platnost Vyhláška 130/2019 Sb. „O kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“, jsme zjistili, že zakázka zadávací řízení postrádá informace o rozboru stávající skladby PAU (polyaromatických uhlovodíků mg/kg suš.) a vyhodnocení výsledku rozboru. Výkonem frézování stávajícího asfaltového povrchu bez znalosti obsahu PAU vznikne zhotoviteli odpad a naše společnost nemá oprávnění odpad vykupovat, nebo s ním nakládat, povinnost zlikvidovat jednotlivé druhy ZAS se řídí Vyhláškou 130/2019 Sb. Na základě těchto skutečností je nutné znát před oceněním zakázky vyhodnocení obsahu PAU v materiálu, abychom mohli zohlednit tuto skutečnost do cenové nabídky. Výkonem frézování stávajícího asfaltového povrchu vznikne zhotoviteli povinnost zlikvidovat vyfrézovaný materiál, který se řídí Vyhláškou 130/2019 Sb. Vzhledem k tomu, že o veřejnou zakázku máme zájem a rádi bychom se zúčastnili soutěže, žádáme Vás o poskytnutí vyhodnocení výsledku rozboru asfaltových vrstev. Jsme přesvědčeni, že investor/objednatel pro úplné vyjasnění výběrového řízení doplní informace k zakázce.

Odpověď:

Ve slepém rozpočtu veřejné zakázky je pro odfrézovaný asfaltový povrch stávající vozovky v položce č.84 a 85 uveden poplatek za uložení na skládku. Pokud má nabízející za vhodné provést rozbor vybourané asfaltové směsi z důvodů nabídnutí v nabídkovém rozpočtu nižší sazby za likvidaci/znovupoužití asfaltových směsí má právo tento rozbor provést.

Zadavatel/objednatel není původcem odpadu a proto v souladu s §16.1. a 4. Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je původcem odpadu zhotovitel, na kterého se vztahují všechny povinnosti dle §16 Zákona o odpadech. Proto také není objednatel povinen provést rozbor odstraňované asfaltové směsi v souladu s vyhl. 130/2019 Sb. Tuto povinnost má jako původce odpadu zhotovitel kvůli zařazení asfaltového odpadu s ohledem na množství PAU v asfaltové směsi.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel/objednatel nebude provádět rozbor vybourané asfaltové směsi na obsah PAU.

V Sokolově, dne 26. 09. 2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---