

ÚPRAVA ROZVADĚČE RMS-22



AUTONOMNÍ SVÍTIDLO IP44-66 NÁSTĚNNÉ PRO
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM A OCHRANNÝM KOŠEM
SVÍTIDLO OSADIT POUZE V PŘÍPADĚ FUNKČNÍCH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ



SVÍTIDLO LED SYMETRICKÉ, 230V, 102W, 12329 lm
S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PRO TĚLOCVIČNY (IK10)



SVÍTIDLO LED SYMETRICKÉ, 230V, 102W, 12329 lm
S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PRO TĚLOCVIČNY (IK10)
S MODULEM PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ: t = 1 hod.

POZN.:

ROZVADĚČ: STÁVAJÍCÍ OCEP - Z S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41

TYP: RS / OCEP-Z

KRYTÍ: IP 30

VÝROBCE: E.C.I. s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE K.VARY

R.V. 1998

čís.: 95 / 98

230/400V / 63A

ČSN 357030

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div> <div>Drahomír Holoubek</div> <div>Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599</div> <div>36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE</div>			
Objednatel:							
Investor: Město Sokolov , Rokycanova 1929, 35601 Sokolov							
KÚ:	Karlov Vary	OÚ:	Sokolov	St.Ú:	Sokolov	Formát	
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BĚŽECKÁ 2055, SOKOLOV VÝMĚNA SVÍTIDEL V TĚLOCVIČNÁCH						Datum 08 / 2019	
Objekt:						Čís.zakázky	31 / 19
						Proj.stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Dílič část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						Měřitko:	Číslo výkresu:
Obsah: ÚPRAVA ROZVADĚČE RMS-22						D1.4.4 / 4	

ÚPRAVA ROZVADĚČE RMS-22

List 1 / 1

