

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„Zimní stadion – rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Lhůta pro podání nabídek	28.07.2020 10:00 hodin

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 284 e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě dotazu obdrženého dne 24. 07. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Znění dotazu:

Dobrý den, vzhledem k poměrně obecnému zadání VZ prosíme o odpověď na tento dotaz: Nasávací systém se dělá jednoduchý s vyhodnocením v optické komoře, nebo lepší, citlivější a stabilnější systémy s vyhodnocením pomocí laserové technologie. Minimalizuje pravděpodobnost falešných poplachů. Běžně používané opticko-kouřové vyhodnocení reagují při hustotě kouře 0,5% / m, systémy s laserem detekují hustotu kouře 0,005 až 20% / m. Vzhledem k tomu, že cena systému je rozdílná, soutěž na cenu vede k tomu, že bude nabídnuta jednodušší technologie. Je možné specifikovat, že požadujete technologii s laserovým vyhodnocením? Na trh ji dodává několik výrobců. Nejedná se o systém jednoho výrobce.

Odpověď zadavatele:

Dle článku 10 „Vysvětlení zadávacích podmínek“ Zadávací dokumentace je nutné doručit žádost o vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě pěti pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena pro podání nabídek. Přestože tato podmínka nebyla splněna, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel nebude specifikovat, jaká technologie má být v tomto případě využita. Volba vhodné technologie je ponechána na dodavateli.

V Sokolově, dne 27. 07. 2020

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
--	---