



INSTALACE :

V OBJEKTU BUDE INSTALACE ULOŽENA PEVNĚ NA POVRCHU . PÁTEŘNÍ TRASA BUDE ULOŽENA V KABELOVÉM ŽLABU.

INSTALACE V EXTERIERU BUDE ULOŽENA V ZEMI V PŘÍSLUŠNÉ CHRÁNIČCE A VÝKOPU 35/70CM HLUBOKÉM (PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE). OD JÁMY PRO PROTLAK VE SPOLEČNÉ TRASE TECHNOLOGIE SEMAFORŮ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3*230/400V AC, TN-C-S (Rsk)

POZNÁMKA :

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNĚ NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ !!!

DOPLŇUJE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMA ZAPOJENÍ

VYPRACOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.PROFESE Ing. F. Kolář	KONTROLOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.STAVBY Ing. F. Kolář	Ing. František Kolář U Kovárny 253 360 01 Otovice IČ: 428 40 279 TEL.: 608 024 598 e-mail: efar.kolar@gmail.com	
KRAJ: Karlovarský		OBEC: Sokolov			
INVESTOR: město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov					
DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov. Světelná Křižovatka na dopravním hřišti. SO 402 PŘÍPOJKA NN Zařízení silnoproudé elektrotechniky				FORMAT	2 A4
				DATUM	05.12.2019
				STUPEN	DUS
				MERITKO	1:100
				ZAK.CISLO: 201916	
Situace				ARCHIVNI CISLO 201916	C.VYKRESU 502