

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: -- / 17.04.2019  
ČÍSLO SPISU: MUSO/46394/2019/OŽP/JIRY  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/46394/2019/OŽP/JIRY  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 72055/2019  
VYŘIZUJE: Jindřiška Rychnová  
TEL.: +420 354 228 177  
E-MAIL: jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz

- dle rozdělovníku

DATUM: 20.05.2019

## **SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ**

### **„Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Chelčického 1310-1311 - p.č. 3448, 3449, k.ú. Sokolov“**

Dne 17.04.2019 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné vyjádření k výše uvedené akci pro stavební řízení. K předloženým projektovým podkladům vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:

#### **Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)

V současné době již bylo požádáno o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 tohoto zákona č. 185/2001 o odpadech pro předmětnou stavbu.

#### **Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)

Při stavebních pracích je třeba omezovat šíření prachových částic do ovzduší, zejména následujícími postupy: zastřešení silně prašných míst, zakrytí skladování sypkých materiálů, při pracích na fasádách použít krytých shozů a plachet nad kontejnery, stále udržování čistoty staveniště a komunikací (vlhčení dopravních ploch), očista vozidel apod.

#### **Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)

Při realizaci stavebních prací nesmí dojít k poškození dřevin nacházejících se v blízkosti stavby. Dřeviny budou zajištěny dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stromy je nutné chránit před mechanickým poškozením vypolštěným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Korunu stromu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Za poškození dřevin hrozí postih dle § 87 nebo 88 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu rorýse obecného nebo netopýrů během realizace stavby, je třeba dodržet postup stanovený v § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.

#### **Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.

#### **Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

**Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

**Městský úřad Sokolov**

*Odbor životního prostředí*



**Ing. Jitka Škrabalová**

vedoucí odboru životního prostředí

**ROZDĚLOVNÍK:**

***Žadatelé:***

Město Sokolov, IČO: 00259586, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1,

v zastoupení: **SCHRADER s.r.o., IČO: 06771874, Kosmonautů 1905, Sokolov, 356 01 Sokolov 1**