

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„ZŠ Rokycanova – opravy vnitřních instalací - projekční práce“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Služby
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	750.000,- Kč bez DPH (907.500,- Kč včetně DPH)
Datum zahájení řízení	25. 02. 2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 284
e-mail: sandra.linhov@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě dotazu doručeného prostřednictvím systému EZAK dne 08. 03. 2021
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Znění dotazu:

Dobrý den, posílám dotazy

- 1) výměna přípojovacího potrubí - voda i kanal?
- 2) výměna stoupacích potrubí - voda i kanal ?
- 3) u otopných těles se bude měnit i potrubí horizontální?
- 4) WC budou závěsné? Součástí bude stavební obezdění či předstěna instalační – stavební práce?
- 5) uchycení umyvadel - nové konzoly - zásah do obkladu?
- 6) po odmontování kombi WC - kdo zapraví podlahu?
- 7) mění se vodovodní baterie? Kuchyňky - výměna?
- 8) Uzávěry vody - kulové kohouty, instalační dvířka před čistícími kusy kanalizace atd. mění se?
- 9) Otopná tělesa se budou navrhovat na tepelné ztráty aktuálních místností - budou opatřeny termostatickými hlavicemi?
- 10) Kanalizace - tiché potrubí stoupací, drážky ve zdech pro přípojovací potrubí, otvory v podlaze pro stoupací vedení- musí být stavebně začištěny
a ještě PO zpráva – nejsou – je to součástí PD ,nebo bude řešeno v rámci jiné VZ, akce ?
Bude k dispozici Požární zpráva?

Odpověď:

- 1) částečně = předmětem budou rozvody vody do tříd (jen studená voda), které jsou původní (pozink. trubky), napojení odpadu až ke svodu; svody budou měněny jen v případě poškození; veškerá sociální zařízení byla rekonstruována před cca 8 – 10 lety včetně komplet přívodu vody = i nové stoupačky, proto nyní nebudou součástí rozsahu rekonstrukce, pouze s výjimkou případných původních a poškozených částí kanalizace
- 2) viz bod 1)
- 3) ano, předpoklad je včetně vlastních topných těles; vzhledem k požadavku na přepočítání a optimalizaci topné soustavy předpokládáme úpravy/změny vůči současnému stavu, proto topný systém kompletně
- 4) není předmětem – viz bod 1)
- 5) u sociálních zařízení viz bod 1), jinde (ve třídách aj.) včetně související demontáže/montáže, zásahů do obkladů aj. – kde bude vhodné ponechat stávající vybavení/konzole, lze ponechat, v opačném případě výměna, armatury však vždy nové
- 6) není předmětem – viz bod 1)
- 7) viz bod 5)
- 8) u tras, které budou předmětem výměny, vždy včetně uzávěrů, dvířek aj.
- 9) ano
- 10) u kanalizace se nepředpokládá změna současných tras = ani nové otvory v podlaze

11) bez čísla – komplexní aktuální požární zpráva k dispozici není, stávající instalace a zařízení pro detekci požáru zůstávají (instalováno 2019) a některé slaboproudé rozvody/zařízení též – např. bezpečnostní systém s napojením na centrální puls Městské policie Sokolov.

Obecně : vzhledem ke skutečnosti, že budova školy je cca 125 let stará a procházela postupnými částečnými rekonstrukcemi, je nutno detaily upřesnit na místě, proto byla organizována prohlídka místa plnění.

V Sokolově, dne 11. 03. 2021

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
--	---