



Návrh opatření
v případě, že
obvodová stěna
bude o tl. 150 mm:

ke stěně budou
vyzděny výztužné
pilířky, které budou
řádně propojené
se stávající
stěnou;
horní konec pilíře
musí být oplechován
zdivo musí být
omítnuto, dolní
konec musí být
ošetřen proti
vodě – vodorov-
ná HI