

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Výsledková LED obrazovka pro zimní stadion v Sokolově“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	1 239 670 Kč bez DPH (1 500 000 Kč vč. DPH)
Datum zahájení řízení	25.06.2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje účastníkům, na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené prostřednictvím systému E-ZAK dne 08.07.2021, Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

Pěkný večer přeje,
prosíme o zodpovězení:

1. Při prohlídce stavby nám bylo ukázáno místo, odkud se má tahat silové napájení pro LED obrazovky. Foto zasíláme v příloze "Rozvodná skříň.jpg". Toto místo bude ze strany zadavatele nachystáno pro připojení silové kabeláže anebo součástí dodávky je i úprava rozvodné skříňe a dodání potřebných jističů?
2. Kabel mezi ovládacím místem (NTB) a místnosti se serverem (prosklená část na protější straně). Při prohlídce zjištěno, že není žádná stávající síť a bude se muset natáhnout nový kabel, vzdálenost je však nad 100 metrů a musí se tahat optika. V odpovědi jiného uchazeče však píšete, že to má být UTP kabel, ale to je technicky nemožné. Jaké tedy požadujete technické řešení s přihlédnutím na maximální spolehlivost?
3. Venkovní LED obrazovka
Dodáte stavební plány místa, kde chcete umístit LED obrazovku?
4. Vnitřní LED obrazovky
Dodáte stavební plány míst, kde chcete umístit LED obrazovky? Dle sdělení při prohlídce místa se jedná o přístavbu a tyto plány by měly být k dispozici.

Děkujeme.

Odpověď

Dobrý den,
k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:

- ad 1) Součástí dodávky je kompletní řešení, tedy i úprava rozvodné skříňe včetně dodávky jističů.
- ad 2) V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 již zadavatel sdělil, že požaduje spolehlivý datový přenos přes TCP/IP. Nabízí se svislé vedení kabelu od časomíry, napříč přes kluziště do místnosti se serverem, ale samotné řešení vedení kabelu je ponecháno na dodavateli.
- ad 3) Zadavatel bohužel nemá k dispozici stavební plán místa pro umístění venkovní LED obrazovky.
- ad 4) Veškeré výkresy - plány, kterými zadavatel disponuje, poskytuje účastníkům jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nepovažuje výše uvedené dotazy/odpovědi za zásadní pro zpracování nabídky, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Výkresy – plány 1. část

Výkresy – plány 2. část

V Sokolově, dne 09.07.2021

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Bc. Jan Procházka, v.z.
--	--