

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„Instalace bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Služby
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	115.000,- Kč bez DPH (139.150,- Kč vč. DPH)
Datum zahájení řízení	13. 09. 2021

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedeno v součtovém režimu s veřejnou zakázkou „Dodávka bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov“ (https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1947.html).

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek bez předchozí žádosti dodavatele, v souladu s ustanovením bodu č. 10 Zadávací dokumentace - výzvy ze dne 13. 09. 2021 (dále jen „ZD“):

1. Zadavatel doplnil předmět plnění veřejné zakázky v bodě č. 3.1 ZD o následující text:
Po dokončení instalace nových kamerových bodů je zhotovitel povinen zajistit zpracování zprávy o výchozí revizi elektro zařízení. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, a zadavateli bude předán bezodkladně po ukončení instalačních prací.
2. Zadavatel odstranil z předmětu plnění veřejné zakázky v bodě č. 3.1 ZD následující přeškrtnutý text:
*Zhotovitel pro každé umístění kamery dodá potřebné příslušenství, dle vlastního návrhu, tj. konkrétní výložník nebo konzolu, pokud pro dané umístění bude potřeba. Zhotovitel provede napojení na elektrickou ~~a datovou~~ síť, vždy podle konkrétní lokality a dispozice kamerového bodu.
Zajištění připojení k datové síti nebude zadavatel vyžadovat.*

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům opravenou Zadávací dokumentaci - výzvu ze dne 14. 09. 2021. Výše uvedená oprava, není z pohledu zadavatele, zásadní pro zpracování nabídky. Zadavatel z tohoto důvodu neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Sokolově, dne 14. 09. 2021

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p>
---	---