

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

k veřejné zakázce

„Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	20.143.302,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	08. 10. 2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELŮ

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 19. 10. 2021, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Dotaz:

Dobrý den,

K výplním otvorů prosím o upřesnění níže uvedených požadavků:

- barevnost oken a součinitel tepla*
- barevnost vstupních dveří (pozice 6), počet poštovních schránek, jaké zasklení, případně další požadavky (protipožární odolnost atd.)*

Odpověď:

Dobrý den,

- upřesnění oken je uvedeno v D.1.1 a) Technická zpráva str. 7 „*Veškerá okna, balkonové sestavy i vstupní dveře do objektu budou nová ($U_g = 1,1 \text{ Wm}^2 \text{ K}^{-1}$)*“
- Okna budou bílá, izolační dvojsklo
- Vstupní dveře bílé, 2/3 prosklené čiré sklo, bez požární odolnosti.
- Poštovních schránek 8 (viz. pol.289).

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---