

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce

## „Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a>
Předpokládaná hodnota zakázky	20.143.302,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	08. 10. 2021

### 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELŮ

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 284, e-mail: <a href="mailto:sandra.linhova@mu-sokolov.cz">sandra.linhova@mu-sokolov.cz</a>

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 20. 10. 2021, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

**Dotaz:**

ve výkazu výměr, oddíl 01 - Stavební část je v pol. č.110 uvedeno D+M+PH Kompletní provedení odvětrání sociálních zázemí - spec. dle PD - 16 souborů. Kde přesně je tato položka v PD specifikována?

To samé se týká i pol.č. 288 - Výroba, dodávka a montáž Předěl sklepních kójí z ocelového pletiva vč. dveří - spec. dle PD - 73,368m<sup>2</sup>.

**Odpověď:**

Odvětrání je pouze ventilátory do bývalého komína. K odvětrání přikládáme výkres.

Sklepní kóje viz. výkres č. 2 půdorys 1.PP a specifikace SP 2 – sklepní kóje jsou z pletiva nebo pletivových dílců v kovové nosné konstrukci s dveřmi (uzavírání visacím zámkem) od podlahy ke stropu. Doplňujeme velikost ok max. 25x25 mm, síla drátu min. 2 mm s povrchovou úpravou – lakované.

**Příloha**

Výkres - vzduchotechnika

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u>  <b>MĚSTO SOKOLOV</b> <b>Rokycanova 1929</b> <b>356 01 Sokolov</b>	<u>Podpis:</u>  vz. Bc. Jan Pícka, místostarosta Renata Oulehlová, starostka
--	---