

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

k veřejné zakázce

„Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	20.143.302,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	08. 10. 2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELŮ

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 284, e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 25. 10. 2021, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Dotazy (odpovědi jsou u jednotlivých dotazů uvedeny tučně):

1. Jaká je stávající výška komínových těles? Je požadavek na nadezdívku komínového tělesa (p.č.31), ale z PD a výkazu výměr není zřejmý rozsah. **+13,376 m, tj. o 452 mm vyšší komínové těleso než nyní + nástavec 650 mm**
2. U odvětrání sociálek (p.č.110) máme počítat s protažením potrubí stávajícím komínem? Pokud ano, prosím i o specifikaci materiálu. **Ano – nerez**
3. Jaká je uvažovaná délka žebříku pro výlez na střechu? Z předložené PD není délka zřejmá. **Min. 3,20 m = musí překonat konstrukční výšku 2,9 m + něco málo navíc, s povrchovou úpravou – lakovaný**
4. Jaké jsou uvažované rozměry u balkonového zábradlí (p.č.291) a z jakého materiálu má být zábradlí? Z PD a výkazu výměr není zřejmý rozsah. **Zábradlí na šíři otvoru (0,75 m, ale nutné uzpůsobit skutečnosti) + kotvení do parapetů, do výše 1,1 m, zároveň pozinkové.**

Příloha

Stávající a nový příční řez

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> vz. Mgr. Ladislav Sedláček, místostarosta Renata Oulehlová, starostka
--	--