půdorys 2.NP

BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZŠ
STAVEBNÍ ÚPRAVY **M 1 : 50**

"B" - objekt, I. stupeň
vnitřní kanalizace a vodovod



Rozvody kanalizace budou provedeny z potrubí a tvarovek PP HT v dimenzích DN 50 až 110 uložené především v konstrukcí zděných stěn, potrubí bude spojováno na těsnicí kroužky popř. lepeno- dle technických podmínek výrobce potrubí. Rozvod od WC pro imobilního se uloží pod stropní konstrukcí o podlaží níže s fixací do objímek. Pro průchod v nosných konstrukcích se použijí chráničky. Stávající kanalizační odpadní stoupací potrubí je vyvedeno nad rovinu střechy a opatřeno větrací hlavicí. Pokud není, tak se na stoupacím potrubí nad podlahou osadí čistící kus. Stávající rozvody je pro další stupeň dokumentace řádně prověřit.

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z potrubí a tvarovek PPR PN 20 v dimenzích DN 15 až 20 uložené ve zděných svislých konstrukcí. Potrubí bude spojováno svařováním nebo armaturami dle předepsaného technologického postupu výrobce potrubí. Pro průchod v nosných konstrukcích se použijí chráničky. Rozvody se po celé délce opatří převlekou tepelnou izolací. Rozvody vody vyspádovat k vypouštěcím ventilům. K armaturám umístěným na potrubí zajistit přístup pro kontrolu a údržbu.
Příprava teplé užtkové vody se nemění. Rozvod cirkulace zůstává bez zásahu.

Výška výtoků nad podlahou :
(alternativně výška výtoku dle typu ZP)

Umyvadlo, rohový ventil	.....0,60 m
WC závěsné, rohový ventil	.....1,05 m
Sprcha, baterie nástěnná	.....1,10 m
Kuchyňský dřez, rohový ventil	.....0,60 m

a - baterie umyvadlová stojánková 2 x T66-15
b - baterie nástěnná k výlevce
c - splachovací nádrž WC stěnová
d - ovládací deska WC

U - keramické umyvadlo se zdním kantem bílé
Ui - keramické umyvadlo pro tělesně postižené se zadním kantem bílé
WCi - WC mísa závěsná keramická bílá pro tělesné postižené
Vý - výlevka nástěnná smaltovaná s roštem

Pozn. : zařizovací předměty se předpokládají **vyšší kvality**. Jednotlivé typy budou určeny v dokumentaci pro provedení stavby, dle aktuální cenové nabídky.

rozvody kanalizace vnitřní PP HT
TUV rozvody teplé užitkové vody PP-R, PN 20
SV rozvody studené vody PP-R, PN 20

Tvarovky:
KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy, výlevka)
KZ - koleno pro připojení WC - je součástí dodávky montážního prvku
R - redukce excentrická
O - odbočka (v odpadním potrubí 88,5°, ve svodném 45°)
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky sprchové vaničky, vany
ČK - čistící kus 90° s uzavíracím víkem do svislého potrubí
OV - odtokový ventil, pračka, myčka nádobí

POZNÁMKY :
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ ČI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!
- PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA

jP/pH
Ing.Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary
mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com
IČ: 05067154
Petr Holan, Lidická 450/35, Karlovy Vary
mob: +420 773 276 399 / e-mail: petr_holan@centrum.cz
IČ: 43330321

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Preisler,Dis., Petr Holan
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Arch. Pavel Petrák

INVESTOR: **Město Sokolov**, Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov

STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov

STAVBA:
ZŠ Pionýrů 1614, Sokolov - Bezbariérové zpřístupnění
ZŠ Pionýrů 1614, 35601, Sokolov
č.parc.874, 873, 872, 78/24, 78/5 k.ú. Sokolov

OBSAH : OBJEKT "B" - I. stupeň, ZTI D.1.4.1
2.NP, řešená část - KANALIZACE, VODOVOD

FORMÁT A3	MĚŘÍTKO 1 : 50
STUPEŇ DSP	
DATUM 06/2017	PARÉ
Č. VÝKRESU D.1.4.1-6	