

Legenda značek PBS

N1.01–III	Označení požárního úseku
— · —	Hranice požárního úseku
REI 30DP1	Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
EW 30DP3	Požární uzávěr omezující šíření tepla
EI 30DP3-C	Požární uzávěr bránící šíření tepla se samozavíračem
REI 30DP1	Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
— · —	Požárně nebezpečný prostor
117	Směr úniku (počet osob)
HD25	Vnitřní hadicový systém (dimenze)
PR	Přenosný hasicí přístroj (druh)
169	Počet osob v prostoru
PANIK L+P	Panikové kování ve smyslu ČSN EN 1125 (Levé + Pravé křídlo)
PZ	Panikový zámek ve smyslu ČSN EN 179
KOOR	Koordinátor zavírání dveřních křídel
	PÚ (prostor) vybavený nouzovým osvětlením
PR	Průhled o ploše min. 0,06 m2



SITUAČNÍ PLÁNEK – KATASTRÁLNÍ MAPA

STAVEBNÍK: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 002 59 586	OBJEDNATEL: Bc. Jiří Preisler, DiS. Konečná 902/19, Karlovy Vary 360 05 IČO: 050 67 154
BOZP-PO www.bozp-po.cz	BOZP-PO s.r.o. Lhotská 2203 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Adresa kanceláře: Komenského 513 250 91 Zeleneč	

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV STAVBY:	ZŠ Pionýrů 1614, Sokolov – Bezbariérové zpřístupnění	OZN. PŘÍLOHY: D1.3.6
MÍSTO STAVBY:	ZŠ Pionýrů 1614 356 01 Sokolov č. parc. 874, 873, 872, 78/33, 78/5 k.ú. Sokolov	
PROJEKTANT:	Ing. Jan Předota, predota@bozp-po.cz, 778 706 129	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Roman Netušil Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0012789	
NÁZEV VÝKRESU:	BUDOVA B – I. STUPEŇ – PŮDORYS 2NP	
STUPEŇ: DSP	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017101	DATUM: 6 / 2017