

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

k veřejné zakázce

*„Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici
Slovenská, Sokolov“*

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	6 970 610,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	16. 12. 2021

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Lenka Benešová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 285
e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, obdržené dne 12. 01. 2022 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Dotaz

Dobrý den.

Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce

„Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov“

Ve VV SO 101 je položka

113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 075,000
-----------	--	----	-----------

a s ní související

997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	891,750
-----------	--	---	---------

Z uvedeného vyplývá, že zadavatel uvažuje s objemovou hmotností odstraněného kameniva 1,45 t/m³. To je značně podhodnoceno. Prosím o doložení rozboru, že tomu tak skutečně je, popř. upravit výkaz výměr v položce poplatek (+doprava) dle průměrné objemové hmotnosti daného materiálu v lokalitě.

Ve VV SO 101 je položka

966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	6,000
-----------	---	---	-------

a s ní související

997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	161,412
	10,92+1,3+143,5+5+0,492+0,032+0,168		161,412

Nejedná se o beton, tzn. poplatek by měl být za plastový odpad. Prosím o úpravu VV.

Ve VV SO 301 je položka

175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	230,000
	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Bude použit vykopaný materiál, který bude zbaven větších a ostrých kamenů		

V poznámce položky je uvedeno, že bude použit stávající materiál. PD uvádí použití šterkopísku při vedení v komunikaci (převážná část trasy). Pokud má být dodržena PD, prosím o opravu VV.

Ve VV jsou položky

SO 101

171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	72,000
	48*1,5		72,000

a

SO 301

171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	184,176
	115,11*1,6		184,176

U každé je použita rozdílná objemová hmotnost zeminy. Prosím o vysvětlení případnou úpravu VV.

ZD (PD) uvádí, že mají být dodrženy vyjádření správců jednotlivých sítí. Ty nejsou součástí ZD. Prosím o doplnění.

Odpověď

Zadavatel k výše položenému dotazu dále sděluje následující:

Zadavatel bere v potaz výše uvedené připomínky. Na základě těchto připomínek byly provedeny úpravy následujících položek v příloze č. 5 Soupisu prací s výkazem výměr:

VV SO 101 - pol. 113107222 a pol. 997221855

Položka s kódem 113107222 ve VV SO 101 má již v sobě zadanou hodnotu hmotnosti sutě od zpracovatele cenové soustavy, hodnota je 0,29 t/m². Nicméně plný popis položky zní: *Odstranění podkladů nebo krytů plochy strojně jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm.*

Vzhledem k tomu, že tloušťka vrstvy je v položce uvedena rozmezím, nelze přesně stanovit, jakou objemovou hmotnost použil zpracovatel cenové soustavy.

VV SO 101 - pol. č. 966006261 a pol. č. 997221815

Položka č. 997221815 nahrazena položkou č. 997013813.

VV SO 301 - pol. č. 175151101

V dokumentaci je uveden vzorový řez uložením potrubí, v případě, že by na stavbě nebyl k dispozici materiál, byl by použit šterkopísek. To ale není tento případ, bude tedy použita položka ve výkazu, jak je uvedena.

VV SO 101 a VV SO 301 - pol. č. 171201211

U položky 171201211 byla upravena objemová hmotnost zeminy na 1,6 t., to znamená že, výměra byla navýšena.

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům, prostřednictvím profilu zadavatele, přílohu s názvem „Dokladová část“ a opravenou „Přílohu č. 5 - Soupis prací s výkazem výměr“, které jsou zároveň přílohou tohoto Vysvětlení.

Účastníci ve svých nabídkách předloží oceněný, opravený výkaz výměr s názvem „Příloha č. 5 P152018 - Stavební úpravy komunikace ul. Slovenská_opravy 14. 01. 2022“.

Z důvodu výše popsaných úprav zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 01. 2022.

V Sokolově 14. 01. 2022

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---