



ROZVODNÁ SOUSTAVA:
– 3NPE stř. 50Hz, 400V/TN–C–S (REH, RC 1.1)
– 3NPE stř. 50Hz, 400V/TN–S (RC –1.1, RC 1.2, RC 2.1)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje.

El. instalace je převážně uložena pod omítkou. Přívodní vedení z REH je v pavilonu A a ve spojovací chodbě uložené ve stáv. SDK kastlíku pod stropem. V dílně údržby je instalace v celém rozsahu uložena na povrchu, hlavní trasy v drátěném kabelovém žlabu. Odbočky uloženy na povrchu v tuhých trubkách PVC.

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

VYPRACOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.PROFESE Ing. F. Kolář	KONTROLOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.STAVBY	Ing. František Kolář U Kovárny 253 360 01 Otovice IČ: 428 40 279 TEL.: 608 024 598 e-mail: efar.kolar@gmail.com																	
KRAJ: Karlovy Vary		OBEC: Sokolov		<table><tr><td>FORMAT</td><td>3 A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>12.12.2019</td></tr><tr><td>STUPEN</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MERITKO</td><td>1:50</td></tr><tr><td colspan="2">ZAK.CISLO: 201913</td></tr><tr><td colspan="2">ARCHIVNI CISLO</td><td>C.VYKRESU</td></tr><tr><td colspan="2">201913</td><td>502</td></tr></table>		FORMAT	3 A4	DATUM	12.12.2019	STUPEN	DPS	MERITKO	1:50	ZAK.CISLO: 201913		ARCHIVNI CISLO		C.VYKRESU	201913		502
FORMAT	3 A4																				
DATUM	12.12.2019																				
STUPEN	DPS																				
MERITKO	1:50																				
ZAK.CISLO: 201913																					
ARCHIVNI CISLO		C.VYKRESU																			
201913		502																			
INVESTOR: město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov																					
DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Oprava elektoinstalace, Pavilon C Zařízení silnoproudé elektrotechniky																					
Půdorys části pavilonu A																					