

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„ČOV – 2. etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže“

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	7 000 000,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	21. 03. 2022

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 334. e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 z důvodu položky č. 7 uvedené ve výkazu výměr, který se nevztahuje k předmětnému plnění předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje ocenit položku č. 7 „Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem ÚV po dobu stavby, 9 měsíců x 16 hodin“ ve výkazu výměr, části C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY.

Tuto položku účastník ocení jednotkovou cenou 0 (nula). Uvedení této položky s nulovou cenou nebo nevyplnění této položky nebude pokládáno za chybné vyplnění výkazu výměr a zadavatel nebude vyzývat účastníka řízení k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Zadavatel dále poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu obdrženého dotazu ze dne 01. 04. 2022.

Znění dotazu:

1) V zadávací dokumentaci (viz. položka 3.53 Defektoskopický test – Seznamu strojů a zařízení) není v specifikovaném rozsahu defektoskopických zkoušek mostnice podélné dosazovací nádrže.

Stačí provést vizuální kontrolu svárů a změření tloušťek materiálu (tj. úbytky materiálu)?

2) V příloze G. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro ocenění v PS 03.2 Biologické čištění není u položek 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 – stávající čerpadlo uvedena hodnota a vzorec.

Neuvažovat tedy v naší nabídce s osazením těchto stávajících čerpadel na repasované pojezdové mosty?

Odpověď:

ad 1) Je myšlen ultrazvukový defektoskopický test celé nosné konstrukce mostu.

ad 2) Zadavatel zveřejňuje upravený Soupis prací s výkazem výměr, kde jsou uvedené buňky doplněny o hodnotu a vzorec.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením rozhodl Zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově je možné nabídky podávat do

14. 04. 2022 do 08:00 hodin.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Příloha:

Opravený Soupis prací s výkazem výměr

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová starostka
--	---