

WOLFSTEIN s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
140 00 PRAHA 4  
CZ

Vodárna Sokolovsko s.r.o.  
Jan Širmer  
Jiřího Dimitrova 1619  
35601 Sokolov

Dne: 03.01.2022

Věc: **Souhrnné stanovisko Wolfstein s.r.o. k existenci komunikačního vedení a zařízení  
v majetku společnosti Systém Net Line s.r.o.**

Akce: ul.Sokolovská (lokalita „u Účka“)

Území: **Sokolov**

### **Vyjádření pozbývá platnosti dne 03.01.2023**

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením (dále jen PVSEK), která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací Wolfstein s.r.o. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

**Upřesnění: Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje PVSEK společnosti Systém Net Line s.r.o.**

WOLFSTEIN s.r.o.  
Praha 4, 140 00 U Habrovky 247/11  
IČO: 27080552  
<http://www.wolfstein.cz>

Jitka Kočí

Projekční oddělení

## **Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě Systém NET Line s.r.o.:**

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistil:

- Písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
- Před zahájením zemních prací vytyčení polohy telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi.
- Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení.
- Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků.
- Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
- Odpovídající ochranu kabelů a kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách a vyzvala Systém NET Line s.r.o. Jaroslav Budil, tel.:+420602450899, k provedení kontroly před zakrytím kabelu.
- Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům, bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou.
- Při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005
- Neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci Systém NET Line s.r.o. Jaroslav Budil +420 602450899, Pohotovost +420359807807
- Ohlášení ukončení stavby organizaci, která podala vyjádření.
- Aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
- S ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení, je nutné ověřit výškové umístění vedení ručně kopanými sondami.