

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	1147/2020
Vyřizuje:	Bc. Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250, 702 279 327 E-mail: olga.bulandrova @voss.cz
Datum:	24.11.2020

Žadatel:
MESSOR s.r.o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň

Věc: Parkoviště ul. Heyrovského, Sokolov na p.č. 2226/1, 1729 k.ú Sokolov – vyjádření k projektové dokumentaci.

K předložené projektové dokumentaci na výstavbu parkoviště, jehož skladba je navržena z betonové zatravnovací dlažby a odvodnění parkovišť bude provedeno vsakováním v místě stavby do konstrukce přes zatravnovací dlažbu, vozovka s asfaltovým krytem bude odvodněna přes uliční vpust' do vsakovacího drénu, nemáme připomínky.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet:

- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- **v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,**
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.

Kontakty:

- **Vytyčení sítí - p. Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř.vůz 603 857 053)**
 - **Vodovod - středisko Vodovody - město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013**
 - **Kanalizace - středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004**
-
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
 - v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
 - před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
 - při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j.poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
 - v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

S pozdravem



Ing. Jiří Braun
Manažer technického útvaru
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov