

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„Stavební úpravy komunikace ulice Seifertova – projekční práce“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Služby
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	289 000,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	19.08.2022

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Na základě Žadosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 30.08.2022 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje Zadávatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz

V zadávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy komunikace ulice Seifertova“ zadavatel požaduje návrh nové dešťové kanalizace. Mohl by tento požadavek zadavatel víc upřesnit, buď jestli se jedná o návrh kanalizace s napojením do stávající trasy na konci stavby, případně zda-li se jedná o návrh odvodnění se vsakováním, nebo zadržením dešťových vod a regulovaným odtokem do jednotné kanalizace nebo vodoteče? V tomto případě by byl součástí projektu hydrogeologický posudek se vsakovací zkouškou podle normy s návrhem vsakování. Tyto informace mají vliv na cenu a dobu přípravy projektové dokumentace.

Odpověď

Dobrý den,
k výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující:

Jedná se o návrh nového úseku trubního vedení dešťové kanalizace, vč. šachet. Kanalizace bude napojena do již navržené trasy, resp. revizní šachty v ulici Slovenská.

Přílohy:

V Sokolově 31.08.2022

<p><u>Zadávatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p>
---	---