



LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO – AYKY-J 4x25/TR.050
- \* SVÍTIDLO URČENÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU; 50,5W/8000lm/5700K, IP66  
AUTONOMNÍ STÍMÁNÍ-PŘÍPRAVA, CLO
- \* STOŽÁR BEZPATICOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ PŘECHODOVÝ  
JMENOVITÁ VÝŠKA NAD TERÉNEM 6m, VETKNUTÍ DO ZEMĚ 1,5m; Průměry : 159/133/114mm
- \* PLASTOVÁ MANŽETA V MÍSTĚ VETKNUTÍ NA PRŮMĚR 159mm
- \* STOŽÁR VYBAVEN STOŽÁR.ROZVODNICÍ S POJISTKAMI E14
- \* č.b.1 – VÝLOŽNÍK ROVNÝ NA PRŮMĚR 114mm; VYLOŽENÍ 2m
- \* č.b.2 – VÝLOŽNÍK ROVNÝ NA PRŮMĚR 114mm; VYLOŽENÍ 1,5m
- ➕ PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NA UZEMNĚNÍ  
VE SPOL.VÝKOPU S KABLEM VO BUDE POLOŽEN ZEMNÍ VODIČ FeZn010
- ① PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTLNÉHO BODU PRO ÚČELY PROJEKTU  
(SKUTEČNÉ OZNAČENÍ BUDE UPRÁVENO DLE SYSTÉMU ČÍSLOVÁNÍ SPRÁVCE VO)

LEGENDA – STÁV.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- SDĚLOVACÍ ZEMNÍ KABEL – VODAFONE
- SDĚLOVACÍ ZEMNÍ KABEL NEPROVOZOVANÝ
- PLYNOVOD NTL
- VODOVOD
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- ZEMNÍ KABEL VO
- ZEMNÍ KABEL NN – ČEZ
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C  
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :  
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

<b>Bc.PAVEL PRUSKÝ</b> <b>PROJEKTY ELEKTRO</b> IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56,3A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :		Autorizace :			
HIP :		PETR ŠVORBA						
Zodpovědný projektant :		Bc.PAVEL PRUSKÝ		Podpis :				
Kreslil :		Bc.PAVEL PRUSKÝ		Podpis :				
Investor :		MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV						
Stupeň dokumentace :		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY						
Název akce :		ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE V UL.SOKOLOVSKÁ U POŠTY 5			Zakázkové číslo :		2022044	
					Měřítko :		1 : 500	
					Formát :		2 A4	
Část :		D.4.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Datum :		10/2022	
Název přílohy :		SITUACE VO			Číslo přílohy :		D.4.1.2	