

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

## *„Odstranění stavby řadových garáží v lokalitě Sokolov, Jižní lom“*

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a>
Předpokládaná hodnota zakázky	<b>450 000,00 Kč bez DPH</b>
Datum zahájení řízení	27. 03. 2023

## 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název:** město Sokolov  
**Sídlo:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**IČO:** 00259586  
**DIČ:** CZ00259586  
**Zástupce:** **Mgr. Petr Kubis, starosta**

**Kontaktní osoba zadavatele:** Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města  
tel. +420 354 228 334  
e-mail: [sona.bendova@mu-sokolov.cz](mailto:sona.bendova@mu-sokolov.cz)

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, obdržené dne 03. 04. 2023 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

**Dotaz**

Požadavek objednatele

- 1) vybourání původních základových desek a základů již odstraněných objektů na celém pozemku - již bylo odstraněno v rámci II. etapy - zbyly 3 ks desek ze statického hlediska;
- 2) navezení zeminy cca 15 cm - v současné době je terén cca vyrovnán do úrovně okolních komunikací - bude se tedy navyšovat nad tyto komunikace o 15 cm?

**Odpověď**

**Odpověď na otázku č. 1):**

Množství zbylých základových desek, popř. jejich částí, které byly ponechány z přechozích etap z důvodu statického zajištění, je povinen účastník řízení prověřit v rámci osobní prohlídky místa plnění a následně nacenit do nabídky. Místo plnění je volně přístupné a lze tak prohlídku uskutečnit kdykoliv, a to i bez ohledu na termín prohlídky místa plnění, kterou vypsál zadavatel a byla tak podmínkou pro účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky. Počet 3 ks zbylých desek nemůže zadavatel potvrdit.

**Odpověď na otázku č. 2):**

Zadavatel požaduje odstranění zbylé stavební sutě, které bude provedeno v rámci terénních úprav. Rozprostření zeminy bude provedeno nad úroveň okolních komunikací (cca 15 cm s ohledem na okolní terén) z důvodu jejího následného sedání.

V Sokolově

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p><b>MĚSTO SOKOLOV</b> <b>Rokycanova 1929</b> <b>356 01 Sokolov</b></p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p>
---	---