

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

LEGENDA – PROJEKT VO

PROJEKTOVANÝ KABEL VO – CYKY-J 4x10
KABEL BUDE ZATAŽEN DO PŘIPRAVENÉ CHRÁNIČKY Ø63mm
V TRASE NOVÝCH KABELŮ NN (ČEZ)
ODBOČENÍ Z PÁTEŘNÍ TRASY, NEBO DOPOJENÍ K ROZVADĚČI, STOŽÁRU
TRUBKY Ø50 / Ø40mm

37.1A PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU (BUDE UPŘESNĚNO SPRÁVCEM VO SOTES)

-35m- DÉLKA KABELOVÉ TRASY VČETNĚ ZAPOJENÍ


⊕ PŘIPOJENÍ STOŽÁRU VO NA UZEMNĚNÍ (FeZn Ø10 V TRASE S KABELY VO)


○● PROJEKTOVANÝ STOŽÁR + SVÍTIDLO VO (VIZ LEGENDA NA SITUACI)

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

VE STOŽÁRECH BUDE OSAZENA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE ("KAMENY")

- * ČTYŘSVORKOVÁ SE SVORNÍKEM M8 (TN-C)
- * JEDEN JIŠTĚNÝ VÝVOD (1x POJISTKY E14/6A)
- * UNIVERZÁLNÍ PŘÍLOŽKY Z NEREZ.OCELI
Al i Cu VODIČE DO 35mm²
- * KRYTÍ TĚLESA ROZVODNICE I POJISTEK (IP 20)



<div><p>HORY 106, 360 01 KARLOVY VARY IČO: 25225049 DIČ: CZ25225049</p></div>			Číslo paré :	Autorizace :
HIP :				
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :	MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV; IČ: 00259586			
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Název akce :	STARÁ OVČÁRNA, SOKOLOV		Zakázkové číslo :	2022050
			Měřítko :	
			Formát :	2 A4
Část :	D.1.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :	11/2022
Název přílohy :	SCHÉMA ROZVODŮ VO		Číslo přílohy :	D.1.4.03