

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

***„ČOV – Výměna provzdušňovacích elementů systému aerace
aktivačních nádrží“***

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávky

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	30. 05. 2023

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Zástupce:	Mgr. Petr Kubis, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov tel.: +420 354 334 e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace – výzvy ze dne 30. 05. 2023, obdržené prostřednictvím e-mailové komunikace dne 01. 06. 2023 a následně prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz č. 1:

V rámci nabídky se má uvažovat s kompletní výměnou aeračních disků stávajícího provzdušňovacího systému nebo jen s výměnou membrán?

Dotaz č. 2:

Jaký je požadován materiál nových aeračních membrán? EPDM nebo SILIKON?

Dotaz č. 3:

Je nutné dodržet termíny v harmonogramu, kdy je uvažováno s výměnou elementů jedné linky na jeden týden?

Dotaz č. 4:

Součástí předmětu výměny je i vyčištění nádrží od kalu, který bude odtěžen a uložen v areálu ČOV na místě určeném provozovatelem. Každá linka aktivační nádrže má objem cca 1 300 m³. Prosím o upřesnění způsobu vypuštění nádrže. Odčerpá si provozovatel část objemu aktivační nádrže do systému? S jakým objemem kalu máme v nabídce pro odčerpání uvažovat? V jakých místech ČOV se bude odčerpaný kal skladovat?

Odpověď na dotaz č. 1:

V rámci předmětné veřejné zakázky se výměna týká pouze membrán.

Odpověď na dotaz č. 2:

Nové aerační membrány jsou požadovány ze silikonového materiálu.

Odpověď na dotaz č. 3:

Harmonogram je orientační a předpokládá se jeho korekce dle domluvy zhotovitele a provozovatele ČOV. Je nutné, aby byly vždy v provozu 2 ze 3 aktivačních linek ČOV. U samotné výměny membrán není nezbytně nutné dodržet termín jednoho týdne, je však třeba provést čištění nádrže a výměnu membrán v nádrži za maximálně 20 kalendářních dní. Provozovatel ČOV potřebuje dostatek času na zpracování kalu. Předpokládá se, že nebude možné ihned po napuštění linky s hotovou výměnou membrán zahájit vypouštění linky další.

Odpověď na dotaz č. 4:

Aktivační směs z nádrží bude provozovatelem ČOV odčerpána do ostatních linek. Předpokladem je, že čištění na straně zhotovitele se bude v každé lince týkat cca 200 m³ kalu, který nebude moci provozovatel odčerpat běžnými čerpadly. Kal odčerpaný zhotovitelem bude dle provozní situace ČOV a dle domluvy s provozovatelem vypouštěn do nátoky na ČOV nebo do havarijní jímky vyhnívacích nádrží, ze které bude provozovatelem čerpán do uskladňovacích nádrží, vizte obrázek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. Kal ukládaný na ČOV je při čištění nutné zbavit pevných zbytků.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Situační obrázek havarijní jímky vyhnívacích nádrží a nátoky na ČOV

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková vedoucí odboru rozvoje města
--	--