

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

k veřejné zakázce

## *„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část)“*

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v nadlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky.

Režim zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	dodávky
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a>
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	11 076 361 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	10.05.2023

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 odst. 3 písm. b) zákona tzn. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

### 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název zadavatele:** SOTES Sokolov spol. s r.o.  
**Sídlo:** Chebská 1939, 356 01 Sokolov  
**IČ:** 25248758  
**DIČ:** CZ25248758  
**Datová schránka:** tng3es3  
**Statutární zástupce:** Tomáš Najvar, jednatel

**Kontaktní osoba zadavatele:** **Mgr. Jana Zdvoráková**, Městský úřad Sokolov – odbor rozvoje města (administrace zakázky)  
tel. +420 354 228 325  
e-mail: [jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz](mailto:jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz)

Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 19.06.2023 prostřednictvím E-ZAK poskytuje zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Dotaz:

Dobrý den, níže zasílám dotazy k vysvětlení ZD:

**Dotaz č. 1:** V zadávací dokumentaci je napsána výměna 2 svítidel na ulici J. K. Tyla, avšak ve světelně-technických výpočtech tato situace chybí.

**Dotaz č. 2:** Pro ulici Komenského a Husovy sady máme stejný dotaz. Je zde požadavek na výměnu 17 svítidel, avšak ve světelně technických výpočtech není tato situace zmíněna. Má účastník provést zatřídění a nastavení jednotlivých parametrů výpočtu na základě mapy pasportu, kde je ul. Komenského a Husovy sady vyobrazena?

**Dotaz č. 3:** V zadávací dokumentaci je místo plnění: "park za bazénem" tato situace je zmíněna i ve světelně technických výpočtech. Avšak je zde i varianta "\_Park · Alternativa 1\_Shrnutí (do EN 13201\_2015)\_Zpráva", ve které se liší rozteč oproti "Park za bazénem" viz. "Světelně technické výpočty" v rozteči 36 vs 40 m.

**Dotaz č. 4:** U výpočtů rušivého světla je uvedeno pouze shrnutí. Chybí parametry jako výška výpočtové plochy a měřicí rast. Je dána pouze její délka (rozteč svítidel) a výška jejího středu. Současně ani není napsané, o které ulice se jedná, avšak dá se to podle zadaných parametrů odvodit.

Odpověď:

Dobrý den,

k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:

**Ad dotaz č. 1)**

Zadavatel odkazuje na řádky 240 a 241 Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Výzvy: viz „Technická dokumentace – Předmětná část pasportu“ – dokument s názvem „Soupis dotčených světelných bodů“ (ve formátu \*xls), kde jsou tyto, i další potřebné údaje uvedeny.

**Ad dotaz č. 2)**

Zadavatel opět odkazuje na obsah Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Výzvy: viz „Technická dokumentace – Předmětná část pasportu“ – dokument s názvem „Soupis dotčených světelných bodů“ (ve formátu \*xls), kde jsou tyto, i další potřebné údaje uvedeny.


**Ad dotaz č. 3)**

Zadavatel požaduje provedení výpočtů s roztečí 40 m.

**Ad dotaz č. 4)**

Zadavatel žádá účastníky, aby provedli výpočet dle vzoru. Výška svítidel je 11m.

V Sokolově

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p> <b>SOTES</b> Chebská 1939, 356 01 Sokolov</p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p>Tomáš Najvar, jednatel</p>
---	---