



Město Sokolov
Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce

„Areál Baník – retence dešťových vod“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	13 379 143 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	02.10.2023

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Mgr. Petr Kubis, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvoráková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 10.11.2023, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje Zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dotaz

Dobrý den,

upozorňuji na rozpor v návrhu čerpadel do retenčních nádrží. V technické zprávě jsou navržena čerpadla Hidrostat - typ běžně používaný na přečerpávání splaškových vod. V rozporu s uvedenými čerpadly zní text technické zprávy i popisky u retenčních nádrží v situaci, kde je uvedeno - nádrž vybavena automatickým ponorným čerpadlem s tlakovým spínačem. Dle vyjádření odborníků z firmy Wilo nebo Peroma nic takového neexistuje.

Dotaz: bude provedena jednoznačná specifikace požadovaných komponent? Dle odborníků chybí specifikace řízení provozu čerpadel - elektrotechnologie MaR. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k výše uvedenému sděluje zadavatel následující:

Přesná specifikace technického vybavení a jednotlivých komponent není možná z důvodu formy zakázky - veřejné zakázky a současně z důvodu žádosti o dotaci, kde není možné uvádět konkrétní typy a výrobky.

Projektová dokumentace obsahuje referenční výrobek - čerpadlo (Hidrostat) z důvodu prokázání funkčnosti čerpání vod z RN do stávajících areálových rozvodů za specifikace určitých parametrů čerpadla - výkon, výtlak ...

Nicméně referenční čerpadlo není dané a konkrétní sestavy (čerpadla, armatury, klapky apod.) vybírá dodavatel stavby na základě obecné specifikace v projektové dokumentaci a položkového rozpočtu.

Např. některá čerpadla mají zpětnou klapku integrovanou, jindy je klapka separátně součástí sestavy. Totožné jsou i způsoby napojení čerpadla na potrubní rozvody - přechodové armatury apod.

Co se týče specifikace řízení provozu čerpadel - elektrotechnologie a MaR, opět zde narážíme na problém s nemožností uvedení konkrétního čerpadla, na které by tato specifikace měla být zpracována.

Zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 22.11.2023.

Přílohy:

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> v.z. Bc. Jan Procházka Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
--	---