

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„ČOV Sokolov – Oprava střechy vyhnívací nádrže č. 1“ – 3. vyhlášení

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), dle tohoto zákona je zadavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6, tj. dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Služby
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	27. 11. 2023

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Statutární zástupce:	Mgr. Petr Kubis, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 334 e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz

Na základě žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 07. 12. 2023 prostřednictvím e-mailové adresy: sona.bendova@mu-sokolov.cz, poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz:

Dobrý den,

Jaká má být tloušťka pozink plechu?

Odpověď:

Požadovaná tloušťka pozinkovaného plechu je 0,55 mm.

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města, v z. Bc. Jan Procházka, zástupce vedoucí odboru rozvoje města
--	--