



SCHÉMA PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES



LEGENDA POTRUBÍ:

- Stávající přívodní potrubí ÚT (ponechat a popř. opatřit novým nátěrem)
- Stávající zpětné potrubí ÚT (ponechat a popř. opatřit novým nátěrem)
- Navržené přívodní potrubí ÚT (měděné potrubí)
- Navržené zpětné potrubí ÚT (měděné potrubí)

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- Nové otopné deskové těleso typ KLASIK (boční připojení) , konstrukční výška a délka tělesa viz. popis , uchyceno na konzoly dodané společně s otopným tělesem
- Přímý termostatický ventil s přednastavením kv , Js 1/2" (nast. otáček)
- Přímé regulační šroubení s přednastavením kv , Js 1/2" (naplno otevřeno)
- Stávající otopné těleso litinové , článkové (zdemontovat)

POZNÁMKA:

Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard

Hlavní projektant:		Zádp. projektant:		Výpracoval:	
ING. ARCH. OLGA RŮŽIČKOVÁ		PETR WISNIEWSKI		PETR WISNIEWSKI	
Investor:		MĚSTO SOKOLOV , ROKYCANOVA 1929 , SOKOLOV 356 01			
Objednatel:		ING. ARCH. OLGA RŮŽIČKOVÁ , GAČARNOVA 510/21 , K. VARY 360 20			
Místo stavby:		SOKOLOV , KARLOVARSKÝ KRAJ			
Akce:					
REKONSTRUKCE ŠATEN (1-5 ROČNÍK)					
8 ZŠ- KŘÍŽÍKOVA 1916, 356 01 SOKOLOV					
Objekt:		***			
Část:		D.1.4a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			
Stupeň:		DPS		Datum: 04/2023	
Obsah:					
SCHÉMA PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES					
Měřítko: ***					
Autorizace:					
Paré:					
Petr Wisniewski *** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ***					
LIDICKÁ 459/17 , 360 20 KARLOVY VARY					
KANCLERŠ. ZÁVODU MÍRU 578/5 , K. VARY					
petr.w@centrum.cz , MOBIL: 777 180 378					
Číslo přílohy: D.1.4.a.04					
Číslo zakázky: PW/23-006					