

REKONSTRUKCE ŠATEN 8ZŠ (1-5 ročník)

Křížíkova 1916, 356 01 Sokolov

Obec: Sokolov

Kraj: Karlovarský

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST- KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

SEZNAM DOKUMENTACE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

TABULKA PŘEHLED PRVKŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dveře

Stávající interiérové dveře mezi šatnou a ostatními prostory jsou vyměněny za nové. Nové výplně odpovídají současným normám a předpisům- zejména s ohledem na požárně bezpečnostní předpisy. Umístění jednotlivých dveří je patrné z výkresů ARC části projektu, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v příložených schématech- Kniha truhlářských výrobků.

Vstupní dveře do objektu 12/TD

Vstupní dveře (900 + 600) z volného prostranství, stávající, budou doplněny panikovým kováním hrazdou se sníženým průmětem umožňující otevření obou křídel současně.

Dveře mezi chodbou a šatnou 01/ TD a 10/TD

2x krajní dveře min. šířky 2x 600 mm (šatna 01, 10) v požárně dělící stěně do školní chodby, budou typu EIS₂₀₀15DP3/DP1, hlavní křídlo bude doplněno transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu, její velikost bude min. 0,06 m² a dále obě křídla budou doplněna panikovým kováním - hrazdou se sníženým průmětem, která umožní otevření obou křídel současně.

Dveřní křídla- barva bílá- RAL 9003, ocel. zárubeň- barva šedá- RAL7040.

Dveře mezi chodbou a šatnou 02/TD-09/TD

Výměna stávajících dveří včetně zárubně- dveře 800/1970 POZ EIS₂₀₀15DP3/DP1, barva dveřního křídla RAL 9003, barva zárubně RAL 7040 + nové kování klika/klika štítkové, určené pro požární dveře do prostor s vysokou zátěží- barva- elox. Bude použita stávající vložka FAB.

Dveře do skladu 11/TD

Výměna stávajících dveří včetně zárubně- dveře 600/1970 POZ EWS₂₀₀15DP3/DP1, barva dveřního křídla RAL 9003, barva zárubně RAL 7040 + nové kování klika/klika štítkové, určené pro požární dveře do prostor s vysokou zátěží- barva- elox. Bude použita stávající vložka FAB.

Zárubně budou kotveny ke stávající přičce tak, aby nedocházelo k vylamování vlivem váhy dveřního křídla!

Požární dveře vzhledem k věku žáků, nebudou doplněny samozavíračem. V provozním řádu školy, bude uvedena povinnost pověřené osoby po příchodu a odchodu žáků do a ze šatny zkontrolovat uzavření dveří.

Duben/2023

Vypracovala: Ing. arch. Olga Růžicková