

Město Sokolov
Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

„ČOV – Výměna oken v budově hrubého čištění“

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	26. 04. 2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
Zástupce: **Mgr. Petr Kubis, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Soňa Bendová,
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel.: +420 354 228 334
e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 06. 05. 2024 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Vážený zadavateli,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel v rámci montáže nových oken a dveří provést utěsnění připojovacích spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadavku na ošetření připojovací spáry.

Dotaz č. 2:

Požaduje zadavatel vnitřní parapety? Pokud ano, žádáme o upřesnění materiálu, barvy a rozměrů.

Vysvětlení

Odpověď na dotaz č 1:

Vzhledem k charakteru prostředí není požadováno utěsnění připojovacích spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů. Je dostatečná montáž s PU pěnou a mechanickým kotvením včetně oboustranného zednického začištění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Vnitřní parapety jsou požadovány na vybrané výplně, viz upravená příloha č.4 Specifikace požadované dodávky ze dne 10. 05. 2024.

Další vyjádření zadavatele:

- 1) Zadavatel na základě připomínek prakticky všech účastníků prohlídky místa plnění upouští od požadavku na stavební hloubku profilu 74 mm a nahrazuje ji součinitelem prostupu tepla U_w : 1,2 W/m²K, viz upravená příloha č. 4 Specifikace požadované dodávky.
- 2) Zadavatel upravuje požadavek na otevíratelnost oken s rozměry 1400 mm x 2300 mm, viz upravená příloha č.4 Specifikace požadované dodávky.

**V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek,
a to do 22. 05. 2024 do 08.30 hodin.**

Příloha:

Příloha č. 4 – Specifikace požadované dodávky. ze dne 10. 05. 2024

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov.
--	---