

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

„MDK Sokolov – klimatizace velký sál“

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	1 487 603,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	28. 05. 2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
Zástupce: **Mgr. Petr Kubis, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Soňa Bendová,
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 334
e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 07. 06. 2024 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dobrý den,

na základě obhlídky bychom měli jeden důležitý dotaz ohledně staticky půdního prostoru, kde je nyní umístěný systém rozvodů VZT s ventilátorem. Ventilátor by měl být vyměněn. Jelikož se jedná o prostor s pobytom lidí, měla by být zde navržena rekuperační jednotka se zpětným získáváním tepla a s chlazením pro odvětrání tepelné zátěže. Rekuperační jednotka může mít hmotnost okolo 500 kg. Nyní ale bez prověření nosnosti stropu nelze vytvořit cenová nabídka do realizace, jelikož navržené řešení by nemuselo být proveditelné. Realizace takovéto zakázky zřejmě také přesahuje předpokládanou cenu v zadávací dokumentaci.

Prosím o informaci, jestli prostor někdo staticky někdy řešil a máte k tomu nějaké informace nebo jaký by mohl být další postup.

Děkuji.

Vysvětlení

Dobrý den,

informace ohledně statiky půdního prostoru bohužel zadavatel neviduje. Pokud s ohledem na dodávanou technologii a její hmotnost je pochybnost o únosnosti stropní konstrukce, resp. podlahy půdního prostoru nad velkým sálem, je statické posouzení konstrukce součástí dodavatelem zpracovávané projektové dokumentace.

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--