

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

„Městský dům kultury v Sokolově: zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci rozvodů“

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Služby
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	25. 06. 2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Zástupce:	Mgr. Petr Kubis, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov tel.: +420 354 228 284 e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 09. 07. 2024 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

rád bych se zeptal, jestli součástí projektové dokumentace bude:

- 1) PD slaboproudých rozvodů?
- 2) PD elektronické zabezpečovací signalizace (EZS)?
- 3) Přístupový systém do objektu?
- 4) Výměna dveří ve vestibulu a s tím spojené stavební práce?
- 5) Máte k dispozici DWG nebo se musí objekt zaměřit?
- 6) Jedná se o celý objekt včetně ubytovacího křídla?
- 7) Výměna rozvodů požární vody? V tomto případě jen upřesním, že po konzultaci s projektantem PBR musí být rozvody hasící vyměněny ve stávající dimenzi v kovovém provedení. V případě, že by jste chtěli některé části dát do plastu, tak je zapotřebí požární zpráva, která nám určí, ve kterých požárních úsecích je možné vložit požární vodu do plastu, a ve kterých úsecích musí být požární voda v kovu.

Vysvětlení

K výše obdrženým dotazům sděluje zadavatel následující:

- 1) Součástí **bude** i projektová dokumentace slaboproudých rozvodů.
- 2) Projektová dokumentace elektronické zabezpečovací signalizace **nebude** součástí projektové dokumentace.
- 3) Součástí projektové dokumentace **nebude** ani přístupový systém do objektu.
- 4) Součástí projektové dokumentace **nebude** výměna dveří ve vestibulu.
- 5) V DWG je k dispozici pouze zaměření střechy.
- 6) Jedná se o celý objekt včetně ubytovacího křídla **s výjimkou zádveří** Hornického domu, které je hlavní vstupní částí do Hornického domu.
- 7) Součástí projektu je i výměna rozvodů požární vody, kdy je požadováno vedení požární vody v **kovu**.

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--