

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

# VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce s názvem:

***„Základní škola Sokolov, Křížkova 1916: učebna dílen pro  
polytechnické vzdělávání: stavební úpravy“***

zadávané podle  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„zákon“) v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na stavební práce

Druh zadávacího řízení	otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a>
Předpokládaná hodnota	1.817.207,-
Datum zahájení řízení	08.7.2024

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 odst. 3 písm. b) zákona tzn. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

## 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název:** město Sokolov  
**Sídlo:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**IČ/DIČ:** 00259586/CZ00259586  
**Datová schránka:** 6xmbrxu  
**Statutární zástupce:** Mgr. Petr Kubis, starosta

**Kontaktní osoba zadavatele:** Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města MěÚ Sokolov  
tel. +420 354 228 284  
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 12. 08. 2024 a dne 13. 08. 2024 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

### Žádost o vysvětlení

#### Dotaz č. 1:

Dle projektové dokumentace mají být v podhledech průchodky pro elektroinstalaci a podhled je výškově rozdělen, ale ve výkazu výměr nejsou položky pro uvažované průchodky a ani ve výkazu výměr není položka na skokovou změnu podhledu (F profil). Prosíme tedy o doplnění výkazu výměr.

#### Dotaz č. 2:

Dle PD mají být obkladačky bělninové, což jsou historické obklady. Ve výkazu výměr to již není uvedeno. Máme tedy ocenit bělninové historické obklady nebo stačí obyčejné bílé obklady 15cm x 15 cm?

#### Dotaz č. 3:

Prosíme o upřesnění dodávky dveří. Ve výkazu výměr je uvedena výměna 3 ks zárubní, dodávka 4 ks dveří (2x800x1970, 2x900x1970 s aku 37 dB). V Technické zprávě je uvedena výměna 3 ks zárubní, dodávka 3 ks dveří (2x800x1970, 1x900x1970 s aku 37dB). Ve výkresech je uvedena výměna 3 ks zárubní a 5 ks dveří (DV01 - 2x, DV02 - 2x, DV03 - 1x). Prosíme tedy o upřesnění, co má být součástí nabídkové ceny.

#### Dotaz č. 4:

Do místností WC ZTP má být ve dveřích zámek FAB?

#### Dotaz č. 5:

Dveře mají mít povrch CPL nebo HPL?

#### Dotaz č. 6:

Madla pro ZTP mají mít dveře DV01 1xP (umývárna chlapci) a DV03?

### Vysvětlení

#### Rekce na dotaz č. 1:

Skokovou výměnu lze řešit i standardním profilem z plochy. Průchodky nutno konzultovat s dodavatelem podhledu. Jde o to, aby svěšený kabel nepoškozoval. V části elektro je položka na elektro přípomoc, které obsahují i kabelové prostupy - řádek 150.

#### Rekce na dotaz č. 2:

Bělninové obklady nejsou požadovány, platí parametry uvedené ve výkazu výměr tj. „obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m<sup>2</sup>“ a dále parametry uvedené v technické zprávě na str. 3, zejména: „Je doporučeno použít větší formát obkladů – 200x400mm barevný – provozovatel vybere barevnost dle vzorníků dodavatele“

#### Rekce na dotaz č. 3:

Součástí nabídkové ceny má být:

- a) změna tří otvorů se zárubněmi

<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

b) doplnění dveří na ZTP WC a vstup do WC z chodby do nových zárubní

<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
---	------------	--------------

c) dveře do učebny z chodby a pak jen výměna dveří do stávající zárubně z učebny do kabinetu.

<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm, akustické 37 dB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
--	------------	--------------

Rekce na dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje umístění vložky s klikou (ze strany WC) a klíčem. Orientační vyobrazení je níže, samozřejmě lze použít jakýkoliv jiný výrobek se stejnou funkcí.



Rekce na dotaz č. 5:

Požadovaný povrch dveří je HPL.

Rekce na dotaz č. 6:

Madla na dveře jsou požadována:

- a) dveře z místnosti WC ZTP DV03
- b) dveře z WC do chodby DV 01

Blíže výkres č. 8

V závislosti na výše uvedených změnách byl stanovený nový termín pro podání nabídek. Nově lze nabídky podávat do:

**09. 09. 2024 do 09:00 hodin**

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u>  <b>MĚSTO SOKOLOV</b> <b>Rokycanova 1929</b> <b>356 01 Sokolov</b>	<u>Podpis:</u>  Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--