



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

**„Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro
polytechnické vzdělávání: stavební úpravy“
(2. vyhlášení)**

zadávané podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na stavební práce

Druh zadávacího řízení	otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	2 297 934,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	09.08.2024

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 odst. 3 písm. b) zákona tzn. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbxru
Statutární zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města MěÚ Sokolov
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 21.08.2024 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dobrý den,

prosím o vysvětlení projektové dokumentace.

U sanitární příčky na WC je požadavek na voděodolnost a zároveň se má dodržet tloušťka příčky 32mm. Nelze vyhovět oběma požadavkům. Buď se použije voděodolná kompaktní deska tl. 13, která je potažená laminem a nebo se dodrží tl.32mm, ale tím se ztrácí voděodolnost.

Vysvětlení

Dobrý den,

k výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující:

Na výkresech (viz zadávací dokumentace - Příloha č. 4 Projektová dokumentace), týkajících se WC, tedy výkresy č. „DWC.1.“ a „D1.1. 2a“ nebyla nalezena výše uvedená sanitární příčka o tloušťce 32 mm. Na prvním zmiňovaném výkrese je specifikována pouze „MDF – Laminovaná sanitární příčka tl. 18 mm, v = 2,15 m vč. nožiček“, která má tloušťku včetně rámečku cca 20 mm, což je i hodnota kóty na výkrese. U zmíněné sanitární příčky tedy není v PD žádný rozpor.

Vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--