



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

**„Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro
polytechnické vzdělávání: stavební úpravy“
(2. vyhlášení)**

zadávané podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na stavební práce

Druh zadávacího řízení	otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	2 297 934,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	09.08.2024

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 odst. 3 písm. b) zákona tzn. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Statutární zástupce: **Mgr. Petr Kubis, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města MěÚ Sokolov
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz



Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 23.08.2024 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dobrý den,
prosim o vysvětlení.

1) V technické zprávě je zmíněný odkok SDK podhledu. V půdorysu podhledů však není vidět a řez není k dispozici. Tento odkok není zahrnutý ani ve výkazu výměr. Prosíme o doplnění.

2) Technická zpráva není v souladu s normou, co se týká akustických podhledů. Výkaz výměr už v souladu s touto normou je. Máme se při cenové tvorbě řídit výkazem výměr a nebo technickou zprávou?

3) U místností sklad pomůcek pro dílny a šatna/umývárna pro dílny je omyvatelný podhled. Není ale určený stupeň omyvatelnosti. Položka 119 z VV, která náleží tomuto podhledu není omyvatelný podhled, ale klasický. Prosíme o změnu VV.

4) U položky číslo 117 ve VV je určená špatná výška (2,1 m), jelikož PD udává 2,4 m. Dále tato příčka není ukončená u stropu ale je v prostoru. To znamená, že příčku je třeba vyztužit pomocí hlavového nosníku. V URSU položka číslo 763111713. Prosíme o doplnění.

Vysvětlení

Dobrý den,
k výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující:

ad dotaz 1)

Zmíněný „odkok SDK podhledu“ nebyl v technické zprávě (Příloha č. 4 Projektová dokumentace) nalezen. Účastníci ocení práce/položky, uvedené Příloze č. 5 Soupis prací (výkaz výměr – rozpočet).

ad dotaz 2)

Při cenové tvorbě se účastníci musí řídit Přílohou č. 5 Soupis prací (výkaz výměr – rozpočet).

ad dotaz 3)

Bude použit/akceptován klasický podhled – účastníci ocení dle požadavků, uvedených v Příloze č. 5 Soupis prací (výkaz výměr – rozpočet).

ad dotaz 4)

Podle Přílohy č. 4 Projektová dokumentace je SDK příčka uložena v ocelové konstrukci, která je upevněna ke stěně, není tak třeba vyztužení pomocí hlavového nosníku. Účastníci provedou ocenění dle rozměrů položky uvedené v Příloze č. 5 Soupis prací (výkaz výměr – rozpočet).

Vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy:

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--