

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce s názvem:

„Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II.“

zadávané podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	10.159.792,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	08.10.2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:

Sokolov

Sídlo:

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ/DIČ:

00259586/CZ00259586

Datová schránka:

6xmbrxu

Zástupce:

Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Sandra Linhová,

odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov

tel. +420 354 228 284

e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 14. 10. 2024 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

- 1) Součástí plnění je podle ZD také dodávka a montáž 160 ks kolumbárních schránek v několika soliterních stěnách. Projektová dokumentace je uvádí pouze v situačních výkresech a dále je pak stručně zmiňuje v technické zprávě. Podle této a také podle soupisu prací by jednotlivé schránky měli mít rozměry 60x40x40cm. Tyto však neodpovídají rozměrům stávajících boxů podél oplocení. Žádáme zadavatele o potvrzení, že je si této skutečnosti vědom a že nové schránky budou jiné než stávající.

Odpověď Zadavatele: PD specifikuje dva typy kolumbárií, původní a nová. Obnova původních kolumbárií je popsána v Technické zprávě D.1.1.1 a na výkrese D.1.1.4.07. Při obnově budou rozměry nových kolumbárních boxů vycházet ze současných, ale přesný rozměr může být jemně uzpůsoben. Limitem je obrys současného základu. Výkresy D.1.1.4.08, D.1.1.4.09, D.1.1.4.10 popisují podobu nových kolumbárií o rozměrech 60/40/40 cm.

- 2) Technická zpráva uvádí, že přesný tvar kolumbárních boxů bude předmětem dílenské dokumentace a bude schválen GP a dále odkazuje na příloha D.1.1.4.09. Tato však součástí ZD není. Prosíme o doplnění.

Odpověď Zadavatele: Výkres č. D.1.1.4.09 je obsažen v příloze D.1.1.4_5_6_7

- 3) Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmé, jaká má být konečná podoba kolumbárních stěn, matoucí je rovněž popis v TZ, která uvádí, že kolumbária mají být ve třech řadách sestavených na vazbu. Žádáme zadavatele o upřesnění případně o doplnění projektové dokumentace o výkres sestavy kolumbární stěny.

Odpověď Zadavatele: Specifikace podoby kolumbární stěny je uvedena ve výkresu č. D.1.1.4.09, který je obsažen v příloze D.1.1.4_5_6_7

- 4) Ze zadávací dokumentace není rovněž zřejmé, zda a jak mají být nové kolumbární stěny zastřešeny. Soupis prací žádné položky dozdivek a skládané krytiny podobě jako u stávajících kolumbárií, popř. nějakých klempířských konstrukcí, neobsahuje. Opět žádáme zadavatele o upřesnění případně nebo doplnění projektové dokumentace o výkres sestavy kolumbární stěny.

Odpověď Zadavatele: Specifikace zastřešení kolumbární stěny je uvedena ve výkresu č. D.1.1.4.07, který je obsažen v příloze D.1.1.4_5_6_7. Specifikace v soupisu prací je uvedena ve stavební části, pol. 65.

- 5) Soupis prací neobsahuje položky hydroizolací pro nové kolumbární stěny. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď Zadavatele: Hydroizolační nátěr bude proveden ve výškové úrovni rozhraní základový pas - betonové bloky jak je uvedeno v technické zprávě. Rovněž bude provedena boční hydroizolace formou fólie ze strany vyššího terénu tak, aby zemní vlhkost spáry ve zdivu z betonových bloků.

- 6) Podle projektová dokumentace je předmětem plnění také obnova stávajících kolumbárních stěn podél plotové zdi. Soupis prací však žádné položky pro tyto práce neobsahuje. Žádáme zadavatele o upřesnění případně o doplnění do soupisu prací.

Odpověď Zadavatele: Obnova stávajících kolumbárních stěn není předmětem této podetapy II.

- 7) Součástí předmětu díla je i dodávka a montáž řady zámečnických výrobků. Soupis prací v položkách pro ty dodávky odkazuje na podrobný výpis výrobků, který bohužel zveřejněná projektová dokumentace neobsahuje a tyto dodávky ani jinak blíže neupřesňuje. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď Zadavatele: Zámečnické výrobky jsou specifikovány v příloze D.1.1.4_5_6_7, str. 13-20.

- 8) Součástí předmětu díla je i dodávka a montáž řady kamenických výrobků a konstrukcí z kamene. Soupis prací v položkách také pro ty dodávky odkazuje na podrobný výpis výrobků, který však zveřejněná projektová dokumentace neobsahuje a tyto dodávky ani jinak blíže neupřesňuje. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď Zadavatele: Kamenické výrobky jsou specifikovány v příloze D.1.1.4_5_6_7, str. 12-20.

- 9) Podobné je to s dodávkou a montáží i dalších výrobků. Jedná se o dodávku plastových popelnic a zejména pak lavic a kašny. Soupis prací v položkách i pro ty dodávky opět odkazuje na podrobný výpis výrobků, který bohužel zveřejněná projektová dokumentace neobsahuje a tyto dodávky ani jinak blíže neupřesňuje. Prosíme zadavatele o doplnění.

Odpověď Zadavatele: Mobiliář a další prvky dodávky jsou specifikovány v příloze D.1.1.4_5_6_7, str. 15-20.

- 10) Soupis prací pro SO 04 obsahuje pod č. 31 položku pro osazení ocelových sloupků. Položka pro dodávku sloupků však v soupisu chybí. Z projektové dokumentace není zřejmé, o jaké oplocení jde. Žádáme proto zadavatele o upřesnění.

Odpověď Zadavatele: Jedná se o oplocení pietní partie "Svatava", která je podrobně specifikována na výkresech D.1.1.5.01, D.1.1.5.02, D.1.1.5.03. V příloze D.1.1.7 Výpis ostatních výrobků jsou mimo jiné popsány i kovářské výrobky oplocení "Svatavy". Podrobná specifikace kompletního oplocení je uvedena v přílohách D.1.1.4_5_6_7, přičemž dodávka sloupků je součástí oplocení.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace a úpravou Rozpočtu (Soupisu prací s výkazem výměr – rozpočet) rozhodl o prodloužení lhůty pro příjem nabídek. Nová lhůta pro příjem nabídek byla stanovena do:

30.10.2024 v 08:30 hodin

Přílohy:

Aktualizovaný Rozpočet (Soupis prací s výkazem výměr – rozpočet)

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--