



**VODÁRNA  
SOKOLOVSKO**

**Váš dopis zn.:**  
**Ze dne:**  
**Naše značka:** 1190/2023  
**Vyřizuje:** Bc. Olga Bulandrová  
**Kontakt:** Tel: 352 304 250, 702 279 327  
E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
35601 Sokolov

Sokolov, 6. prosince 2023

**Věc: Stavební úpravy objektu č.p.1938, Sokolov, p.č. 3442/1 a 3442/2, k.ú. Sokolov – vyjádření k projektové dokumentaci.**

K předložené projektové dokumentaci na stavební úpravy výše uvedeného objektu nemáme připomínky.

Souhlasíme s napojením **přípojky splaškové kanalizace** pro výše uvedený objekt dle předložené projektové dokumentace za těchto podmínek:

- z předložené dokumentace není zřejmé, zda je nová přípojka splaškové kanalizace vedena v trase stávající přípojky v případě, že je vedena jinou trasou je nutné na náklady stavebníka a za přítomnosti provozního střediska provést odpojení (zaslepení) stávající kanalizační přípojky, která již nebude využívána
- rovněž není z dokumentace zřejmé, zda stávající lapol bude nadále využíván, pokud ano musí být vypouštěné odpadní vody z objektu trvale v souladu s hodnotami Kanalizačního řádu pro město Sokolov
- kanalizační přípojka musí být provedena dle ČSN 75 6101 (spád, zaústění)
- veřejná část kanalizační přípojky bude provedena z materiálu plnostěnné PP SN12 dle ČSN EN 1852-1 případně kamenina
- nebude-li veřejná část vodovodní nebo kanalizační přípojky provedena dle standardů provozovatele, je majitel připojovaného pozemku před zprovozněním přípojky povinen zjednat nápravu
- **v místě křížení kanalizační přípojky se stávajícím vodovodním řadem požadujeme dodržet zákon č. 274/2001Sb. §12 odst.2 „Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační přípojky musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace“.** – **před záhozem je nutné přizvat pracovníka příslušného provozního střediska ke kontrole**
- **dle předložené projektové dokumentace nebudou dešťové vody využívány v objektu č.p. 1938.**

**Vodovodní přípojka:**

- na základě předloženého výpočtu potřeby pitné a požární vody v objektu bude osazen fakturační vodoměr **DN 40 (Q3=16 m3/hod)** a doporučujeme posoudit DN stávající vodovodní přípojky

**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

**T:** 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

**IČ:** 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

**[www.vodasok.cz](http://www.vodasok.cz)**



- fakturační vodoměr dodá a osadí na přípojku naše společnost (středisko Vodovody – město), vodoměrná sestava bude vystrojena dle ČSN 75 5409, ČSN 75 5411

Napojení kanalizační přípojky a kontrolu přípojky před záhozem provede středisko **Kanalizační síť, p. Petr Mrázek, t.č. 603 157 004.**

Osazení fakturačního vodoměru provede středisko **Vodovody – město, p. Petr Bari, t.č. 603 545 013.**

V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, požadujeme případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě.

V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.

**Před napojením přípojek se stavebník dostaví na odd. technické dokumentace k uzavření odběrného místa (doloží doklad o vlastnictví připojované nemovitosti).**

Následně kontaktuje příslušné provozní středisko, které provede napojení přípojek a osazení fakturačního vodoměru.

Veřejná část kanalizační přípojky bude provedena současně za přítomnosti pracovníků příslušného střediska.

**Po splnění těchto požadavků bude se stavebníkem (majitelem připojované nemovitosti, pozemku) uzavřena smlouva na dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací ve správě VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

S pozdravem

Bc. Olga Bulandrová

**Referent odd. technické dokumentace**

**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

Jiráho Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

**T:** 703 464 464 **E:** info@vodosok.cz

**IČ:** 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

**[www.vodosok.cz](http://www.vodosok.cz)**