

**měřítko 1:200**



## Napětová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RK0)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RK1)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

- automatickým odpojením při poruše
- doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči


UV(U1,U2;Ovládání pro venkovní jednotku-vnitřní jednotku (2žilový stíněný drát) - YSLCY 2x1,5

(Zřilový stíněný drát) - YSLCY 2x1,5

Napájení pro vnitřní jednotky - CYKY-J 3x1.5

Napájení pro venkovní jednotku - CYKY-J 5x2.5

☐ Instalační krabice

Zodpovědný projektant:		HIP	
Klimešová Miroslava		Ing. Milan Snoppek	
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Sokolov
Investor:	město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		
Akce:	Městský úřad Sokolov - klimatizace Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		
Objekt:	D.1.4.1 Zařízení silnoprůdové elektrotechniky		
Název:	PŮDORYS 1.S		
		PROJEKTANT AKCE:	
M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel 731 409 028		Číslo paré:	
Formát:	A3	Číslo kresl:	
Stupeň:	DPS		
Č. zak.:	E-2466		
Datum:	03/2024		
Měřítko:	1:200		
Číslo výkresu:		D.1.4.1.12	