



- 1** STUPACÍ ROZVODY
- provedení instalačních šachet dle „IS“
 - vývod horizontální s ukončením 1m od IS v jednotlivých podlažích
 - tržní trasy k venkovním jednotkám u končené vhodné se zásepkami a popisem
 - elektro část svedené do RKV-x s vývodem do 1. instalační krabice
 - hlavní elektro přírady z RKO do RK1 s vystrojením rozváděčů, přívod do RKO
 - elektro přírady k venkovním jednotkám s délkovou rezervou
 - konstrukce na střeše u 7.NP pro osazení 3 venkovních jednotek
 - požární ucpávky, manžety apod. korespondující danou etapu

- 13** OKRUH 5.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ12-5.NP
- provedení páteřních rozvodů chladiva od příprav z 1. etapy
 - osazení vnitřních jednotek včetně napojení na kondenzátní potrubí a elektro
 - osazení venkovní jednotky s jejím napojením na střeše u 7.NP
 - elektro část z RKV-5.NP z neblíží napojení instalační krabice
 - požární ucpávky, manžety apod. korespondující danou etapu

LEGENDA PROSTUPŮ:

PROSTUP S POŽÁRNÍM OPATŘENÍM

- **uvedených prostupů** požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle čl. 6.2.1 zabráňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení
- **toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmeľu a jiných výrobků** jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postávající se považuje odolnost do 90min.

PROSTUP BEZ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ

- prostupy požárně dělícími konstrukcemi dle posouzení ČSN 73 0810:2016 a ČSN EN 13501-2:2024, kde nejsou zvýšené nároky na PO
- prostupy ostatními vnitřními stěnami a přčkami
- konstrukce ve kterých se vyskytují prostupy rozvodu a instalací, technických a technologických zařízení, elektr. rozvodů apod., musí být **dotáženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení** a to ve stejné skladbě jako je dočlená konstrukce

LEGENDA ČAR:

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

LEGENDA STOUPAČEK:

- 7** VJ9-2.NP **10** VJ12-5.NP
- 8** VJ10-3.NP **11** VJ13-6.NP
- 9** VJ11-4.NP

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Milan Snopek	
TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY, POŽARNÍ STAVBY		AT 0301523 IČ: 031 22 905 E+420 723 769 862	
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	DATUM	03/24
KRAJ	Karlovarský	MT	Sokolov
AKCE:	Městský úřad Sokolov - klimatizace	ZAK.Č.	/
	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	FORMÁT	244
ČÁST:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKÝ STEAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	/
OBSAH:	PŮDORYS 5.NP	Č. VÝKR.	D.1.1.8

ETAPIZACE STAVBY: