



1 STUPAČÍ ROZVODY

- provedení instalačních šachet dle „IS“
 - vývod horizontální s ukončením 1m od IS v jednotlivých podlažích
 - trubní trasy k venkovním jednotkám u končené vhodné se zásilkami a popisem
 - elektro část svedené do RKV-x s vývodem do 1. instalační krabice
 - hlavní elektro přívody z RKO do RK1 s vystrojením rozváděčů, přívod do RKO
 - elektro přívody k venkovním jednotkám s délkovou rezervou
 - konstrukce na střeše u 7.NP pro osazení 3 venkovních jednotek
 - požární ucpávky, manžety apod. korespondující danou etapou
- OKRUH 3.NP S VENKOVNÍ JEDNOTKOU VJ10-3-NP
- provedení pátečních rozvodů chladiva od přípravy z 1. etapy
 - osazení vnitřních jednotek včetně napojení na kondenzát ní potrubí a elektro
 - osazení venkovní jednotky s jejím napojením na střeše na ocelové kci u 7.NP
 - elektro část z RKV-3.NP z nejbližší napojení instalační krabice
 - požární ucpávky, manžety apod. korespondující danou etapou

LEGENDA STUPAČEK:

- 7 VJ9-2.NP 10 VJ12-5.NP
- 8 VJ10-3.NP 11 VJ13-6.NP
- 9 VJ11-4.NP

LEGENDA ČAR:

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

LEGENDA PROSTUPŮ:

PROSTUP S POŽÁRNÍM OPATŘENÍM

- **uvedených prostupů** požárně dělicími konstrukcemi se kromě úpravy podle čl. 6.2.1 zabírá šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení
- **toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků** jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělicí konstrukce, za posilující se považuje odolnost do 90min.

PROSTUP BEZ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ

- prostupy požárně dělicími konstrukcemi dle posouzení ČSN 73 0810:2016 a ČSN EN 13501-2:2024, kde nejsou zvýšené nároky na PO
- prostupy ostatními vnitřními stěnami a příčkami
- konstrukce ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektr. rozvodů apod., musí být **dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení** a to ve stejné skladbě jako je dotčená konstrukce

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Milan Snopek	
TECHNICKÁ PRŮBĚŽNÁ STAVBA, POŽÁRNÍ STAVBY		AT: 0301523 IČ: 031 22 905 E+420 723 769 962	
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	DATUM	03/24
KRAJ	Karlovarský	MČ	Sokolov
AKCE:	Městský úřad Sokolov - klimatizace	ZAK.Č.	/
	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	FORMÁT	244
ČÁST:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKÝ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	/
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP	Č. VÝKR.	D.1.1.6