



UČ. KATEDRA:
výklopná zásuvková lišta 3x 230V
2xUSB UTPcat 6a/nebo dle objednatele
CENTRÁLNÍ PULT OVLÁDÁNÍ DO LAVIC
DODÁVKA U NÁBYTKU
slaboproud 2x4mm=0-24mm

- slaboproudé rozvody elektro 1x2mm zámky/2x4mm 0-24V
- internetové rozvody UTP cat 6a
- silnoproudé rozvody elektro do lavic a zásuvek
- silnoproudé rozvody pro elektr.venkovní rolety/žaluzie
- nový přívodní kabel elektro z chodbového ER
- RE 1.1, RE1.2. elektrorozvaděč učebny
- tlačítko TOTAL STOP
- zavěšená světla LED asymetrická pro tabuli dl. 1200mm-1500mm
- osvětlení LED - světla vsazená do pohledu dl. 1200mmx300mm / rastr podhledu 1200x600mm/
- osvětlení LED - světla vsazená do SDK pohledu dl. 600mmx300mm
- osvětlení LED - světla přisazená - ŽB STROP dl. 600mmx600mm / rastr podhledu 600x600mm/
- vypínač světel V5
- zásuvka 230V

JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STARÉ STAVBY
OBJEDNATELEM NEBYLY DOLOŽENY ŽÁDNÉ REVIZE ANI PŮVODNÍ DOKUMENTACE
PROJEKT PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY VYCHÁZÍ Z VIDITELNÝCH SKUTEČNOSTÍ
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM A SONDY NEMOHLY BÝT PROVEDENY Z DŮVODU
PLNOHODNOTNÉHO ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PROVOZU

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UPRAVIT PROVEDENÍ DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A
STAVU KONSTRUKCÍ NA MÍSTĚ STAVBY

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------|
| Valdštejnova 20 Cheb 350 02 | | zpracoval: MgA. Hana Fischerová | | odpovědný projektant MgA. Hana Fischerová | |
| IČ: 291 22 571 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz | | zadavatel MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929 SOKOLOV 356 01 , IČ: 00259586 | | ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě | |
| akce: ZŠ KŘÍŽÍKOVA SOKOLOV - PAVILON 2. STUPNĚ 1.NP | | místo stavby UČEBNA DÍLEN PRO POLYTECHNIKU 1.NP BEZBARIÉROVÉ WC, BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP | | datum 06/2021 | č. paré |
| objekt ZŠ KŘÍŽÍKOVA 1916, SOKOLOV P.P.Č. 2436/58, k.ú. SOKOLOV | | část PŮDORYS PAVILONU PRO 1 STUPEŇ 1.NP | | stupeň DZS | D1.1. 6 |
| výkres PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ, PODHLED | | měřítko 1:50 | | č. výkresu | |