



LEGENDA:

Stávající síť

- Kabel NN – ČEZ
- Kabel VN – ČEZ
- Kabel veřejného osvětlení – SOTES
- Kabel sdělovací – CETIN
- Kabel sdělovací – TPS
- Parovod – Elektrárna Tisová
- Teplavod – město Sokolov
- Vodovod – VOSS
- Kanalizace – VOSS
- Stávající stožár se svítidlem VO

Navržené síť

- Rozvod vody po hřbitově

Stavební úpravy

- Katastrální mapa
- Stávající stav
- 1.etapa – obnova nového hřbitova
- 2.etapa – nové parkoviště a úpravy před smuteční síní
- 3.etapa – obnova starého hřbitova

D.1.6 Osvětlení a elektroinstalace – hřbitov

- Kabel CYKY–J 4x10 v trubce HDPE ø 40mm
- zásuvkové rozvody po hřbitově
- Zemní vedení – drát FeZn d8mm
- RE – elektroměrový rozvaděč
- ZR – zásuvkové rozvaděče
- RMKDS – pilíř s rozvaděčem napájení kamery městského dohlížecího systému
- Chránička HDPE ø110mm
- Uzemněný bod
- Demontovaný stožár se svítidlem VO
- Kabel CYKY–J 4x10 v trubce HDPE ø 40mm
- přeložka veřejného osvětlení
- Rušené kabelové vedení VO

Napětová soustava:
3+PEN/3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–C–S
Ochrana před úrazem el.proudem:
základní–automatickým odpojením od zdroje
zvýšená–proudovým chráničem 30mA

CHVOJKA architekt

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

speciálizace	oblast
D.1.4 ELEKTROINSTALACE	SITUACE ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ A PŘELOŽKY VO 1:500
architekt/autor JAKUB CHVOJKA	stavebník MĚSTO SOKOLOV
zodp. projektant STANISLAV BRYCHTA	vyraboval LEOPOLD VLK
stupeň DPS	formát 8x4

datum
LISTOPAD 2023

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). PO NĚJŽ JE JÍ ČÁSTI NEMŮŽÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA BEZ SOUHLASU ČI JE PŘEDÁNA, BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PŘ. RESP. STAVBU DLE PŘ. NENÍ.

D.1.4.2