



legenda

- vodovod LT 125 ve správě VODASOK
- vodovod LT 150 není ve správě VODASOK
- areálový rozvod vodovodu Hřbitov Sokolov
- splašková kanalizace ve správě VODASOK

K01 – K05 Kašna 0,2 l/s doporučený přetlak 80–120kPa
KV Kašna velká 0,4 l/s doporučený přetlak 80–120kPa
Prameník pitné vody 0,4 l/s doporučený přetlak 80–120kPa

Zaslepený úsek areálového vodovodu
PE100 SDR11 d32x3
Větev "A" L=27,5m – suchovod
Zaslepeno domovní šaoupe 1"
vč. zemní soupravy s poklopem

Areálový rozvod vodovodu
PE100 SDR11 d32x3
Větev "D" L=58,5m
Areálový rozvod vodovodu
PE100 SDR11 d32x3
Větev "C" L=67,7m
Areálový rozvod vodovodu
PE100 SDR11 d40x3,7
Větev "A" L=153m
Areálový rozvod vodovodu
PE100 SDR11 d25x3
Větev "B" L=1,8m

Vodměrná šachta; hřbitov
Přípojka vodovodu hřbitov
PE100RC SDR11 d32x3
L=4,6m

Navrhovaný pas LT 125 / 1"
přípojkové šaoupe podzemní 1"
zemní souprava teleskopická
poklop zemní soupravy

Zaslepeno domovní šaoupe 3"
vč. zemní soupravy s poklopem

Areálový rozvod vodovodu
PE100 SDR11 d25x3
Větev "B" L=1,8m

CHVOJKA / architekt

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1. ETAPA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

specializace D.1.5 VODOVOD, PŘÍPOJKA obsah PŘÍPOJKA VODOVODU A AREÁLOVÝ VODOVOD SITUACE

architekt/autor JAKUB CHVOJKA stavebník MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant PAVEL STEJSKAL vypracoval PAVEL STEJSKAL č. přílohy paré

stupeň DPS formát A1

datum LISTOPAD 2023

D.1.3.2

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIOVÁNA TŘETÍ OSOBOU CI JÍ PŘEDÁNA. BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.