



RE

PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ SKŘIŇ
PRO JEDEN ELEKTROMĚR
ZÁMEK – ČTYŘHRAN
ROZMĚRY: 320x640x250mm
KRYTÍ: IP 44
NAPŘ: ER112/NVP7P

ZR1

PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ SKŘIŇ
S MONTÁŽNÍ DESKOU A
CYLINDRICKOU VLOŽKOU S KLÍČEM
ROZMĚRY: 620x640x250mm
KRYTÍ: IP 44
NAPŘ: SS3/NV-9+MD

VNITŘNÍ NÁPLŇ:
PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘIŇ
42MODULŮ (3x14) S NÁPLNÍ DLE VÝKRESU
KRYTÍ: IP 40
ROZMĚRY:362x534x117mm
NAPŘ: RZG-N-3T42

4x NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, IP44
NAPŘ: 5518-2929

1x NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 400V/16A, 5POLOVÁ, IP44
NAPŘ: WALTER MONDO 116

UMÍSTĚNÍ RE A ZR1 VE STÁVAJÍCÍM ZDĚNÉM PÍLÍŘI

CHVOJKA / architekt

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

specializace D.1.4. ELEKTROINSTALACE	obsah ROZVADĚČ RE A ROZVADĚČ ZR1
architekt/autor JAKUB CHVOJKA	stavebník MĚSTO SOKOLOV
zodp. projektant STANISLAV BRYCHTA	vypřacoval LEOPOLD VLK
stupeň DPS	formát 4x4
datum LISTOPAD 2023	č. přílohy paré

D.1.4.3

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BYT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOUBOU CI JÍ PŘEDÁNA. BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.